

一体化加药设备销售 普洱加药设备销售 艺诺美服务保障

产品名称	一体化加药设备销售 普洱加药设备销售 艺诺美服务保障
公司名称	山东艺诺美暖通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰街道办事处驻地商业街
联系电话	15339960660 15339960660

产品详情

加药装置的基本信息1、溶液箱：容积可由0.1m³到20m³，可根据加药量选定，根据输送介质的不同。全套装置主要包含进料系统、储药桶、加药系统、动力控制系统等。有多种材料可供选择，如碳钢（碳钢衬胶）、不锈钢、非金属材质（PE、PVC、PP、PTFE）等。2、工艺设计：通过不同的工艺设计，准确配置各类固体和液体的化学药品的溶液，全自动加药设备销售，再用计量泵准确投加，以达到各种设计要求。如除垢、除氧、混凝、加酸、加碱等。3、加药过程可手动操作，也可通过PC机、磁翻板液位计、PH计、行程控制器、变频器等各种电器、仪表、使加药装置成为机电一体化产品、实现自动控制。4、加药量及加药压力，可根据工业流程的需要，选取合适的计量泵。流量从1L/h到8000L/h，压力从0.1MPa到25MPa范围内均可选择到合适的产品

选错自动加药装置带来的危害1、影响正常的水处理使用 如果选错型号，普洱加药设备销售，会影响水处理的正常处理，因为选错型号会导致投加的药剂能力达不到设计要求，从而影响水的正常处理工作。2、影响设备的使用寿命（1）许多药剂都具有腐蚀性，所以在选购时需要进行防腐处理。（2）很多购买者在购买时并未考虑这些问题，使用未进行防腐处理的设备投加具有腐蚀性的药剂，导致设备被严重腐蚀不仅影响设备的正常使用，而且还会影响设备的使用寿命加速设备的老化。

加药装置保养1.应注意搅拌机运转平稳，不应有较大震动现象，如较大震动应及时排除故障。2.应注意计量泵压力表，电源的表等仪表的指标状态。如压力增加要检查原因，排出管路是否堵塞或阀门没有全开。电流增大至不正常时要检查泵本身及电器设备有否发生故障。3.各运动部件及轴承的温升不应太高，润滑油温度不应超过60℃。4.减速机次加油运转500小时，即应更换新油，以后在连续工作每半年更换一次，在使用过种中，应经常补充润滑油。计量泵每周更换一次，一体化加药设备销售，二个月后每半年更换一次。5.泵除一些零件需临时更换外，运转4000小时后应更换易损件，运转8000-16000小时后应进行拆洗检查。

一体化加药设备销售-普洱加药设备销售-艺诺美服务保障由山东艺诺美暖通科技有限公司提供。山东艺诺美暖通科技有限公司（www.ynmhrsb.com）是山东 济南,换热、制冷空调设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东艺诺美领导携全体员工热情欢迎

各界人士垂询洽谈，共创山东艺诺美更加美好的未来。