

昌平灭火器检测厂家 灭火器检测 安鑫盛消防

产品名称	昌平灭火器检测厂家 灭火器检测 安鑫盛消防
公司名称	北京安鑫盛消防工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A3293
联系电话	18518071881

产品详情

手提式简易式灭火器的使用方法

使用时，应将手提灭火器的提把或肩扛灭火器带到火场。在距燃烧处5米左推车式灭火器右，顺义灭火器检测厂家，放下灭火器，先拔出保险销，一手握住开启把，另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。如灭火器无喷射软管，可一手握住开启压把，另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处，用力握紧开启压把，使灭火器喷射。当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时，朝阳灭火器检测厂家，使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射，昌平灭火器检测厂家，向前快速推进，直至火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器中燃烧，应对准火焰左右晃动扫射，当火焰被赶出容器时，喷射流跟着火焰扫射，直至把火焰全部扑灭。但应注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。如果扑救可燃性固体物质的初起火灾时，则将喷流对准燃烧猛烈处喷射，当火焰被扑灭后，应及时采取措施，不令其复燃。1211灭火器使用时不能颠倒，也不能横卧，否则灭火剂不会喷出。另外在室外使用时，应选择在上风方向喷射；在窄小的室内灭火时，灭火后操作者应迅速撤离，因1211灭火剂也有一定的毒性，以防对人体的伤害。

期望大家在选择灭火器检测公司时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多灭火器检测的资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

灭火器的检查规范内容有哪些？

灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷，否则应更换压力表；

压力表的指针是否指在绿区（绿区为设计工作压力值），否则应充装驱动气体；

灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷，否则应予以更换；

灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷，否则必须更换；

筒体严重变形的、筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，灭火器检测，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者）或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废；

灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂，否则必须更换；

手提式二氧化碳灭火器，必须采用压把式阀门；灭火剂量大于等于4kg的灭火器，应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废；

机构不合理的（如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器）必须报废；

简易式灭火器不得重复灌装维修。简易式灭火器是指充装量小于1kg并由一只手指开启的不可重复充装使用的贮压式灭火器。

在相同批次的灭火器中年抽取一具灭火器进行灭火性能测试。ABC（磷酸铵盐）干粉通常为淡黄色，喷射出的粉末精细无杂质，将喷出的粉末进行充分加热后留有较少残留物；

以上内容由北京安鑫盛消防工程技术有限公司为您提供，今天我们分享的是灭火器检测的相关内容，希望对您有所帮助！

使用干粉灭火器时需要注意什么？

使用注意：使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时，应对准燃烧猛烈处喷射，并上下、左右扫射。如条件许可，使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷，使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面，直至将火焰全部扑灭。

以上内容由北京安鑫盛消防工程技术有限公司为您提供，欢迎各位朋友拨打热线电话进行咨询！

昌平灭火器检测厂家-灭火器检测-安鑫盛消防由北京安鑫盛消防工程技术有限公司提供。北京安鑫盛消防工程技术有限公司（bjaxsf.tz1288.com）是一家从事“灭火器年检，灭火器检测，灭火器检修，灭火器充压，灭火器充气”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安鑫盛消防”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安鑫盛消防在灭火器材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！