

# 朝阳灭火器检测厂家 安鑫盛消防 灭火器检测厂家

产品名称	朝阳灭火器检测厂家 安鑫盛消防 灭火器检测厂家
公司名称	北京安鑫盛消防工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A3293
联系电话	18518071881

## 产品详情

### 泡沫灭火器的正确使用方法

北京安鑫盛消防工程技术有限公司专业致力于灭火器检测，如需了解更多详情，欢迎与我们沟通！

手提式泡沫灭火器使用方法：可手提筒体上部的提环，迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜，更不可横拿或颠倒，北京灭火器检测厂家，以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右，即可将筒体颠倒过来，一只手紧握提环，另一只手扶住筒体的底圈，将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时，如已呈流淌状燃烧，则将泡沫由远而近喷射，使泡沫完全覆盖在燃烧液面上；如在容器内燃烧，应将泡沫射向容器的内壁，使泡沫沿着内壁流淌，逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射，以免由于射流的冲击，反而将燃烧的液体冲散或冲出容器，扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时，应将射流对准燃烧猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短，使用者应逐渐向燃烧区靠近，并始终将泡沫喷在燃烧物上，直到扑灭。使用时，朝阳灭火器检测厂家，灭火器应始终保持倒置状态，否则会中断喷射。

### 检查灭火器时都需要对哪些地方进行检查？

#### 1、主要部件的检查

压力指示检查：应安装压力指示器，海淀灭火器检测厂家，干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色的区域。

#### 2、喷射软管的检查

凡是灭火剂量大于3Kg (L) 的灭火器都应装喷射软管，喷射软管长度应达到400mm，喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

### 3、保险机构的检查

灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销，也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封，铅封或塑带封是一次性使用的，灭火器检测厂家，凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象，说明该灭火器已被使用过。

以上是由北京安鑫盛消防工程技术有限公司发表内容，如有需要，欢迎新老客户莅临！

### 灭火器的维修要求

北京安鑫盛消防工程技术有限公司专业致力于灭火器检测，如需了解更多详情，欢迎与我们沟通!

水压试验合格的筒体，贴花完整，但有部分漆皮脱落的，应重新涂漆。

水压试验合格的筒体（水型的灭火器除外），均应进行烘干。

灭火器的橡胶、塑料件不得用溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。

压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常，否则，应更换压力表。

喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的，必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

顶针不得有肉眼可见的缺陷，否则，必须更换。

密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换，并符合GB 4402第 2.2.5 款的规定。

灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷，否则，必须更换。

朝阳灭火器检测厂家-安鑫盛消防-灭火器检测厂家由北京安鑫盛消防工程技术有限公司提供。北京安鑫盛消防工程技术有限公司 (bjaxsf.tz1288.com) 是北京房山区,灭火器材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安鑫盛消防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安鑫盛消防更加美好的未来。