

干式油式 计量互感器 柱上计量开关 户外计量开关。

产品名称	干式油式 计量互感器 柱上计量开关 户外计量开关。
公司名称	浙江世卓电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:世卓 型号:JLSZV 产地:温州
公司地址	温州市乐清市柳市镇谭头工业区
联系电话	0577-62779916 18267706029

产品详情

概述：

计量箱是组合互感器与测量仪器、仪表的组合。计量箱是为了计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体，包括电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量屏、柜、箱等。

结构编辑：

在组合互感器的油箱一侧加一个密封盒，其中装有测量仪器、仪表，组合互感器的各二次出线与这些仪器、仪表的接线端子按规定的方式联结。密封盒外侧有门，以便检查和测试其中的仪器、仪表。根据需要。还可以安装保护元件供保护用。

使用环境编辑：

海拔高度：<1000m

环境温度：-10~+45 ，极限工作

温度范围：-15~+55

相对湿度：+20 时，不应高于90]；+45 时，不应高于50]

防护等级：户外不低于ip34d，户内不低于ip20

额定电压：500v以下

额定电流：单相或三相直接入式每户负荷电流不大于40a

额定边缘电压：660v

频率：50hz

接地方式：tt,tn

安装方法编辑:

计量箱可采用悬挂式或落地式安装。为保证安装质量，悬挂式箱体固定必须蚕蛹内置膨胀螺栓，螺栓尺寸满足安全牢固的要求及户外安装条件。

设备布置事项编辑:

直接接入式必须设置进线开关室、计量室和出现开关室；经互感器接入必须设置线开关室、互感器室、计量室和出现开关室。各功能区独立分开。

电能表，用电信息采集终端应分别安装在固定夹具、安装架或者栅板上。

电能表与电能表之间的水平距离不小于30mm，垂直距离不小于80mm。

试验接线盒、电能表、用电信息采集终端与壳体之间距离不低于60mm。

电能表正面与观察窗之间的距离应为15-20mm之间