

# QFGZ506钢制柱型散热器定义型号要求 试验方法 检验规则 标志包装

产品名称	QFGZ506钢制柱型散热器定义型号要求 试验方法 检验规则 标志包装
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	23.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:QFGZ506 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街 交叉口）
联系电话	13102755322

## 产品详情

### 1 范围

本标准规定了钢制柱型散热器（以下简称散热器）的定义、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于工业、民用建筑中以热水为热媒的散热器。散热器的工作压力为1.0MPa；热媒为热水，水质应符合国家“低压锅炉水质标准”，采暖系统应闭式系统，非采暖季节需满水保养，热媒中含氧量每立方不得大于0.1g，PH值（20℃）不得小于8，氯离子质量分数不大于 $120 \times 10^{-6}$ ，热媒温度不高于95℃。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标

准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB/T 1720 漆膜附着力测定法

GB/T 1727 漆膜一般制备法

GB/T 1732 漆膜耐冲击性测定法

GB/T 1735 漆膜耐热性能测定法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1

部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3091 低压流体输送用焊接钢管

GB/T 13754 采暖散热器散热量测定方法

GB/T 13793 直缝电焊钢管

JG/T 69 采暖散热器系列参数、螺纹及配件

JG/T 1-1999 钢制柱型散热器 建筑工业行业标准