

临沂对开钢木防火门 河南兴元建材有限公司 对开钢木防火门生产

产品名称	临沂对开钢木防火门 河南兴元建材有限公司 对开钢木防火门生产
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

不利点消火栓性能技术要求：

- a)高位消防水箱的设置高度应保证不利点消火栓静水压力满足如下要求：当建筑高度不超过100m时，高层建筑不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa；超过100m时，不应低于0.15MPa。
- b)水枪流量应根据不同的充实水柱要求而确定，充实水柱为10—13m时，每支水枪的流量为4.6—5.71/s。
- c)消火栓的水枪充实水柱在建筑高度小于或等于24m时不得小于7m；在建筑高度不超过100m时不应小于10m；在建筑高度超过100m时不应小于13m。

检验方法：用压力表测量不利点消火栓栓口处的静水压力、动水压力、观察水枪充实水柱长度或计算查表对照是否符合技术要求。

喷头与梁边距离技术要求：

- a)喷头溅水盘布置在梁侧附近时，对开钢木防火门批发，喷头与梁边的距离不得小于表5的规定。
- b)喷头的安装要牢固，无污损现象。

检验方法：分别测量喷头中心线至梁边距离A和喷头溅水盘上表面至梁底边距离B2，与上表的规定比较是否满足要求。

喷头溅水盘与吊顶(天花板)、楼板、屋面板的距离技术要求：不宜小于75mm，并且不宜大于150mm。

检验方法：用钢卷尺按图示方法测量。

喷头与隔断墙的水平及垂直距离技术要求：喷头与隔断的水平及垂直距离应符合规定。

检验方法：用钢卷尺按上图和上表的规定测量喷头溅水盘与隔断墙的水平及垂直距离。

备用电源自动充电

备用电源自动充电技术要求：主电源恢复后，对开钢木防火门定制，备用电源自动切除，并自动浮充，充电达到额定值以后，自动断开，处于备用状态。

检验方法：将主电断开，使控制器处于备电工作状态，临沂对开钢木防火门，监视30min，记录此时备电电压值，然后恢复主电，10min后记录备电电压值，对开钢木防火门生产，通过比较，确认备电是否具有自动充电功能。

强行切换功能技术要求：发生火灾，当火灾应急广播与广播音响系统合用时，应能在消防控制室将着火层及相邻上、下层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

检验方法：在消防控制室人为地模拟火警状态，观察是否可将正在进行的一般广播强行切换为火灾应急广播。

临沂对开钢木防火门-河南兴元建材有限公司-对开钢木防火门生产由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司（www.hnfanghuomen.cn）是一家从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使郑州防火门在防火设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.gangmufanghuomen.com）还是从事河南钢木防火门，钢木防火门厂家，钢木防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。