

# 菏泽花王30立方二氧化碳储罐，二氧化碳储槽有没有什么标准

产品名称	菏泽花王30立方二氧化碳储罐，二氧化碳储槽有没有什么标准
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

菏泽花王30立方二氧化碳储罐，二氧化碳储槽有没有什么标准压缩机室与气化间和混气间属同一性质建筑，将其合建可节省投资、节约用地和便于管理。燃气热水炉间的门不得面向气化间、混气间是从安全角度考虑，以防止气化间、混气间有可燃气体泄漏时，窜入燃气热水炉间。柴油发电机伸向室外的排气管管口不得面向具有爆炸危险性建筑物一侧，是为了防止排放的废气带火花时对其构成威胁。

菏泽花王30立方二氧化碳储罐，二氧化碳储槽有没有什么标准燃气热水炉间指室内设置微正压室燃式燃气热水炉的建筑。6.1.9 空温式气化器气化方式属降压强制气化，其气化压力较低，虽设置在露天，其防火间距按表6.1.8的规定执行是合理的。6.1.10 储罐总容积小于或等于100m<sup>3</sup>的气化站和混气站，日用气量较小，一般2d~3d来一次汽车槽车向站内卸液化石油气，故允许将其装卸柱设置在压缩机室的外墙一侧。外墙采用无门窗洞口的防火墙是为保证安全运行。6.1.13 燃气热水炉间与压缩机室、汽车槽车库和装卸台(柱)的防火间距规定不应小于15m，与表6.1.8气化间和混气间与燃气热水炉间的防火间距规定相同。

菏泽花王30立方二氧化碳储罐，二氧化碳储槽有没有什么标准储罐室与相邻厂房和相邻厂房室外设备之间的防火间距分别不应小于表6.1.6和12m的规定是参照现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016中甲类厂房的防火间距规定确定的。4 气化间可与储罐室毗连是考虑工艺要求和节省投资。设置非直火式气化器的气化间可与储罐室毗连，可减少送至锅炉房的气态液化石油气管道长度，防止再液化。为保证安全，还规定气化间与储罐室之间采用无门、窗洞口的防火墙隔开。非直火式气化器是指非直接用燃料燃烧进行加热的气化器。储罐室是指放有储罐的独立建筑物。6.1.8 本条防火间距的规定与本规范表6.1.4中储罐总容