

菏泽花王150立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰了怎么办

产品名称	菏泽花王150立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰了怎么办
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

在菏泽花王150立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰了怎么办底部加装注胶装置或高压注水装置是为了储罐和道阀门(含道阀门)之间发生泄漏时能及时注胶封堵或加注高压水阻止液化石油气液相的泄出，从底部注水是有效控制液化石油气外泄的有效方法。

菏泽花王150立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰了怎么办安全阀的结构形式应选用弹簧封闭全启式。选用封闭式，可防止气体向周围低空排放。选用全启式，其排放量较大。安全阀的开启压力应取储罐高工作温度下的饱和蒸气压力和机泵附加压力之和，乃是储罐运行时的高工作压力。安全阀的开启压力不应高于储罐设计压力是根据《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的规定确定的。同时，规定安全阀的小排气截面积的计算亦应符合该规程的规定，以便于设计人员执行。

容积为100m³和100m³以上的储罐容积较大，故规定设置2个或2个以上安全阀。为保证安全阀放散时气流畅通，规定其放散管管径不应小于安全阀的出口直径。地上储罐放散管管口应高出操作平台2.0m和地面5.0m以上，地下储罐应高出地面2.5m以上，是为了防止气体放散时操作人员受到伤害。美国标准NFPA58规定菏泽花王150立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰了怎么办安全阀之间不允许安装阀门，《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004规定不宜设置阀门，但考虑目前国产安全阀开启后回座有时不能保证全关闭，且规定安全阀每年至少进行一次校验，故本款规定储罐与安全阀之间应设置阀门。储罐运行期间该阀门应全开，且应采用铅封或锁定(或拆除手柄)。