

# 济宁地理式箱泵一体化消防泵站厂家

产品名称	济宁地理式箱泵一体化消防泵站厂家
公司名称	山东信昌达给排水设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:信昌达 型号:xcd-432 产地:德州
公司地址	山东省德州市齐河县祝阿镇西关村94号
联系电话	0153-76180669 15376180669

## 产品详情

山东信昌达给排水设备有限公司以强大的科研开发生产能力、科学规范的管理迅速发展，可根据您的要求，为您提供合适的产品，“真诚为您，放心购买”。

简单介绍我公司所生产的大型消防供水设备的部分性能要求：

济宁地理式箱泵一体化消防泵站厂家抗震要求：

对于8度及8度以下抗震设防烈度地区地面式消防给水系统箱体四周应设限位器固定，基础支墩应有钢筋与结构底板或楼板固定。符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的相关规定。

济宁地理式箱泵一体化消防泵站厂家防腐要求：

对防腐涂料应选用满足上述标准要求的防霉环氧涂料、瓷釉涂料等材料外，在涂刷施工中金属表面应严格除锈、除垢，再打磨焊缝表面。采用喷砂除锈应达到sa2级，采用人工除锈应达到st3级，这样才能保证防腐涂料与金属表面牢固亲合和涂料层不产生龟裂。

济宁地理式箱泵一体化消防泵站厂家覆土耐压要求：

应设置在绿化草坪、人行道等非机动车行车地带下方，设置处宜无地下水，有地下水时其高水位应不超过设计地面以下0.5m。埋地式泵站的覆土厚度h宜取0.5m-1.5m，检修孔顶板应至少高出设计地面0.2m。埋地型消防泵站在覆土前必须做好水箱和管道的满水试验、水压试验。消防水泵的流量、扬程检测、水泵机组的自动、联动和就地启动检测等，泵房的防漏检测，有关消防水、消防水系和控制柜的验收应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的规定。

**济宁埋地式箱泵一体化消防泵站厂家保温防冻要求：**

消防泵房内应有采暖保温措施，冬季结冰地区室内温度有人值守时不应低于10℃，当无人值守时不应低于5℃。

我和我的祖国一刻也不能分割，无论贫穷还是富有，疾病还是健康，国人的心时刻与国家绑在一起。在此特殊环境下，山东信昌达向在复工一线的劳动人民致敬！同时也会保证埋地式箱泵一体化泵站供货需求。

**装配式箱泵一体化消防给水泵站型号说明表**

型号示例	XCD-XBZ-432-0.65/15-0.55/30-M/S
XCD	信昌达品牌
XBZ	智能装配式箱泵一体化消防给水泵站系列
432	水箱有效容积432m <sup>3</sup>
0.65/15	室内消防系统：压力0.65MPa/流量15L/s
0.55/30	室外消防系统：压力0.55MPa/流量30L/s
M/S	M/S：M埋地式泵站/s地面式泵站