

消防泵控制柜原理诚信企业推荐

产品名称	消防泵控制柜原理诚信企业推荐
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

高压电气安全操作规程：

- 1、凡是高压设备停电或检修、及主要电气设备大、中检修，高低压架空线路，都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。
- 2、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚，若发现缺项漏填，字迹了草难辨或有涂改者，该工作票视为无效，由主管矿长审批，机电矿长负责组织实施。
- 3、检修工作人员，接到工作票以后，要认真进行查看，认为没有差错后，按要求严格执行，若不按工作票操作，造成事故，由检修人员负责。
- 4、检修人员发现工作票有问题，可当面提出，请求更改，如不更正造成事故由zui后指令人负责。
- 5、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票，可由业务主管矿长口头命令或电话命令进行倒闸操作，操作人员必须做好记录备查。

周围环境对防爆电气设备的选型要求。如周围环境中化学的、机械的、热的、霉菌等不同环境条件，在防爆电气设备选型时应同时考虑。

对有些必须布置在爆炸危险区域内的电气设备，而其防爆要求又不能满足场所要求的时候，可采用正压通风的措施来达到防爆的要求。

施昌电气主要经营：变频恒压自动供水设备、无负压稳流自动供水设备、消防泵控制柜原理、消防泵控制柜原理、消防泵控制柜原理、消防泵控制柜原理、消防泵控制柜原理、消防泵控制柜原理等等设备销售及安装。

电气设备检修操作规程：

- 1、凡检修的电气设备停电后，必须进行验电，验电器应符合电压等级，高压部分必须戴绝缘手套，确认无电后，打好接地线，手持红外线绝缘棒进行对地放电。
- 2、在停电线路的刀闸手柄上，悬挂"禁止合闸，有人工作"的警告牌，在不停电部位的安全围栏外应悬挂"高压有电，禁止入内"的标志牌。
- 3、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。
- 4、检修工作结束后，拆除接地线，人员撤离现场，交回工作票，摘掉警告牌后方准恢复送电。
- 5、严禁带电检修各种电气设备。