

干变风机哪个好 风机 天友电气

产品名称	干变风机哪个好 风机 天友电气
公司名称	南阳市天友电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市宛城区白河镇利民路市场
联系电话	13938972149

产品详情

干式变压器要如何检查？

有无异常声音及振动。

有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。

变压器的风冷装置运转是否正常。

高、低压接头应无过热.电缆头应无漏电、爬电现象。

绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级，监视温升不得超过规定值。

支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹。

检查绕组压件是否松动。

室内通风、铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞，铁芯无生锈或腐蚀现象等。

干式变压器冷却风机怎么样安装!

干式变压器冷却风机分左(A)，右(B两种，)安装方法，左边尽量装左边，右边的尽量装右边且全密封的一向朝外面。安装前检查干式变压风机有无损坏、变形，有无螺丝松动。叶片与风筒是否相碰或移位，否之则调整好。风机安装后进行试机，待风机运行正常后再进行联机使用。

干式变压器冷却风机使用条件：

- 1、环境温度应75oC -40oC。
- 2、通过冷却风机的工业气体不允许有强酸、强碱及各种溶液。
- 3、不允许有沙尘等杂物掉入风机内，干变风机哪个好，以免造成风机烧毁及扇叶断裂。

高压风机的马达直联叶轮且属于高转速，轴承需要定期添加黄油，防止轴承损坏（包括叶轮的轴承）。

2) 马达的轴功率和压力成正比关系，干变式冷却风机作用，为防止长期极限高压（真空）导致轴功率加大，从而电机负载过重，经常使用的是释压阀，它是一个卸荷阀，干变式冷却专用风机，当高压风机（气环真空泵）的使用压力超过释压阀设定的压力之后，释压阀就会自动打开，把多余的压力释放掉，从而保护高压风机（气环真空泵）的马达。

3) 高压风机内部的机构比较紧密，叶轮和机壳间隙很小，所以要过滤杂物和粉尘。对于杂物，一般是在进气口装上细密的过滤网，粉尘，经常使用的是过滤器。根据不同的使用现场，往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯，风机，不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命，在订货时就需要问清楚。

4) 在一些特殊的场合，还需要进行特殊的保护：比如说在密封环境中使用时，要注意通风散热；当环境温度（进气温度比较高时），更要注意通风散热，或者选择允许进风温度较高的高压风机（气环真空泵）。

干变风机哪个好-风机-天友电气由南阳市天友电气设备有限公司提供。南阳市天友电气设备有限公司（www.nytiyou.com）位于南阳市宛城区白河镇利民路市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天友电气在其它中享有良好的声誉。天友电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天友电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.nytiyou.com）还是从事南阳干变风机，干变温控器，干变外壳的厂家，欢迎来电咨询。