

天津消防泵维修公司 天津消防泵维修 汇林荣泰

产品名称	天津消防泵维修公司 天津消防泵维修 汇林荣泰
公司名称	天津汇林荣泰机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区胡家园街澜郡庭苑17-1-1803
联系电话	13642097416 13642097416

产品详情

开关处检查绝缘电阻和三相导通情况

安装好后，应再次从开关处检查绝缘电阻和三相导通情况，然后检查仪表和起动设备，关闭闸阀(稍留些空隙)，天津消防泵维修公司，合上开关，天津消防泵维修多少钱，起动电机后，再慢慢打开闸阀，调整到所需要的流量(在此流量下工作，天津消防泵维修价格，不超过规定的扬程适用范围)。观察仪器指示是否超过铭牌规定的电压、电流。倾听电泵运转有无噪音、振动等异常现象发生。潜水泵次投入运转4小时后停车，迅速测试热绝缘电阻，只有在不小于0.5兆欧时，才能继续运转。

轴承问题及解决方法【钜大锂电】

轴承问题

1.轴承“跑外缘”

由于轴承装配质量不良，机泵经过长时间运行后，就会出现轴承“跑外缘”现象，造成轴承温度升高，产生杂音，天津消防泵维修，出现转动。解决的方法是：(1)将轴承支架焊上一层金属，然后车削到合适的尺寸，重新装配；(2)如轴承间隙较大，可加薄铜皮，使轴承外缘静配合达到规定值。

2.轴承磨损

目前从市场上采购的轴承或多或少都存在一些质量问题。主要是滚珠大小不一、硬度差、间隙大等，很难保证维修质量。轴承磨损一般伴随有发热和异常声音，严重时发生卡泵。因此，发现轴承异常时应及时停机更换。

3.轴瓦间隙过大

这种情况常出现在采用滑动轴承的大、中型水泵中，若轴瓦间隙过大，就容易使轴松动，因此应及时调整轴瓦间隙。

潜水电泵由于在水下工作，相比其它电机来说，属于恶劣环境了。损坏水泵的原因主要有电压偏高或偏低，水泵叶轮或轴承损坏导致电机堵转，水泵外壳吸附太多脏物导致冷却效果差，引起机温过高损坏绕组绝缘，负荷过大导致电流超过额定电流，引起绕组匝间或相间短路造成绕组烧毁等等。

对于用户来讲，如何避免烧坏水泵电机呢？

安装过载带漏电的保护开关，三相水泵还需要有缺相保护功能，因为不管电压引起电流过大，还是负荷过重引起电流过大，还是水泵本身堵转引起的电流过大，过载保护开关都能及时跳闸保护电机绕组不烧坏。

潜水电泵*好每天都能通电运行，即使不需要用水，也得隔几日通电运行十分钟，因为水叶轮的间隙很小，长时间不用，要防止水叶轮腐蚀堵转电机，也有助于排去泵体内的水蒸气，以免绕组绝缘下降产生漏电。

天津消防泵维修公司-天津消防泵维修-汇林荣泰(查看)由天津汇林荣泰机电工程有限公司提供。天津汇林荣泰机电工程有限公司(www.tjhlrtjd.com)实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领汇林荣泰和您携手步入辉煌，共创美好未来！