

# 天水智能变频控制柜 施昌智能变频控制柜

产品名称	天水智能变频控制柜 施昌智能变频控制柜
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4栋1号
联系电话	13325467681

## 产品详情

矿区架空线路操作规程：

- 1、矿区架空线及线杆在检修之前，必须由带班长或负责人全mian检查，确实无缺陷，不危及人身安全和作业安全方可进行作业。
- 2、架空线路登高作业，必须按照登高作业规定，对登杆器具，要有专人认真检查，是否完好可靠，上下传递物品要用小绳，杆下应设监护人，严禁非工作人员进入作业区，监护人员必须戴安全帽，并要保持一定距离，避免操作人员掉下物品工具，造成伤亡事故。
- 3、在高低压同杆线路上作业，在一条线路带电的情况下，由车间采取安全措施，报主管厂长批准后，才能进行作业。
- 4、两条或两条以上同杆低压线路在生产抢修时，因停电影响重要岗位生产的情况下进行抢修，必须专业矿长在现场进行监护，才能进行此项作业。
- 5、线路巡视每季至少一次，每年登杆检查一次(包括擦拭瓷瓶，巡视检查单位要有记录，以备查)其导线的弧度和线间平行度应符合规定要求。
- 6、五级以上大风时，严禁在架空线上作业。

电气设备安全维护规程：

第1条为加强对电气设备的维护，确保其安全运行，合理使用，制定本规程。

第二条对于电气设备的启动、停止，运行要严格执行停、送电牌制度和交接班制度。

第三条巡视检查运行中的电气设备，必须严格遵守《电气安装规程》。

第四条值班人员应酌情用量、看、摸、听、嗅的方法，掌握电气设备的运行情况，以便及时发现问题，处理隐患。

第五条电气设备严禁在过载、超温、超su和无保护的情况下强制运行。

第六条值班人员应充分利用停车时间，对电气设备清擦、除尘、检查、维护、专检。

II类用于氨气环境的隔爆型的电气设备，其防爆标志为： $E \times d \text{ I I } ( \text{NH}_3 )$  或  $E \times d \text{ I I } (\text{氨})$ 。反过来，利用表2，制造厂可以按照防爆电气产品的使用环境决定产品的温度组别，按照温度组别设计电气设备的外壳表面温度或内部温度。防爆电气设备的用户可以根据场所中可能出现的爆炸性气体或蒸气的种类，方便地选用防爆电气产品的温度组别。例如，已知环境中存在异丁烷(引燃温度460 )，则可选择T1组别的防爆电气产品；如果环境中存在丁烷和yi醚(引燃温度160 )，则须选择T4组的防爆电气产品。

施昌电气主要经营：变频恒压自动供水设备、无负压稳流自动供水设备、智能变频控制柜、智能变频控制柜、智能变频控制柜、智能变频控制柜、智能变频控制柜等等设备销售及安装。