

华为UPS电源UPS2000-G-15KRTL 15KVA13.5KW延时2小时

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-15KRTL 15KVA13.5KW延时2小时
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	型号:15KRTL 品牌:科华 产地:厦门
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	18366037535

产品详情

现场必须按照正确线序进行接线，否则可能会导致设备损坏；具体接线方式请参考随机发送的《设备安装快带指南》或下图项目，使用了1台华为UPS2000-G-10KVA设备，安装后，在运行过程中发现UPS告警：充电器故障告警 0045-0告警信息充电器告警：0045-0处理过程

查看电池参数，设置正确拆除电池，测量电池插头：U+、U-之间无电压，测量U+、PE之间电压为205V，

现场配置16节蓄电池，计算电池组的U+、U-正常电压应该为 $(12\sim13.5) * 16 = 192\sim216V$ ，与实测电压不符，结合测量的U+、PE之间的电压分析，判断PE线和电池负极线接反；客户现场拆开三方电池柜，查看内部接线PE线接在了电池负极，如下图所示：获取客户授权后，拔掉电池端子线，由交付工程师按正确的接线要求完成整改；恢复接线后，清除故障，系统恢复正常根电池组与UPS连接接线错误解决方案按正确要求完成接线后，清除故障，系统恢复正常。建议与总小功率长延时UPS的外置电池组与UPS本机连接多采用成品线缆该线缆一端为对接插头，另一端为OT端子，线标颜色明确；红色为+级，黑色为-级，黄绿色为PE（接地），现场必须按照正确线序进行接线，否则可能会导致设备损坏；