

西城一体化污水提升装置

产品名称	西城一体化污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。

污水泵站上盖，采用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。必须加气压弹簧，轻松打开。

西城一体化污水提升装置

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

一体化污水提升装置 西城一体化污水提升装置 玻璃钢污水提升泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH值宜为4—10，输送介质的颗粒直径小于所配水泵的口径；

一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底座连接；

地埋污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和气蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；

一体化污水提升装置 《指南》以降低环境风险为主导，提出铅锌矿采冶废渣污染场地以原位修复为主的综合治理原理、基本治理路径、技术组合和相关工程技术指标。依据《指南》，贵州先后实施了“六盘水钟山区大湾镇山根脚铅锌废渣治理”等19个铅锌废渣原位修复项目，治理面积约33万平方米。记者了解到，贵州环保厅建立了省重金属污染专家库，搭建“贵州省污染与土壤修复网”交流平台，专家组成包括北大、中科院、环保部规划院等专家教授。除此之外，贵州在技术方面也进行了一些研究推广。