

# 佛山医药洁净室检测 空气洁净度指标检测

产品名称	佛山医药洁净室检测 空气洁净度指标检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	医药洁净室:药品生产车检测 净化车间检测:消毒产品车间 医院手术台:电子产品车间
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

### 洁净室检测

洁净室性能测试内容包括：

洁净度测试

风量测试

正压测试

过滤器(HEPA)检漏

风速测试

温度

相对湿度测试

噪声

照度

静电

换气次数校核

气流流型测试

沉降菌

浮游菌

风量或风速测试：包含机组总风量（送风、回风、新风及排风）、风口风量（送风口、回风口及排风口）。单向流洁室测量断面风速；非单向流洁净室测其风量，并用其数据校核换气次数。

断面风速的测量：我们采用先进的美国八爪TSI多点风速仪器进行测试

风量测试：在风管或送风口上测送风风量。风管上安装规范设置风量测定孔；末端风口直接采用先进的美国TSI电子风量罩直接读取数据，目前是行业认可最先进、准确的仪器。

正压调试：压差调试是一项繁琐细致的工作，最终将在关门的状态下，系统的对洁净室的正压校核。

洁净度测试：每个采样点连续采样三次，三次平均数作为该点洁净度评价数据，全部测点的测量值的平均值作为该洁净室（区）的洁净度及95%UCL值（小于9点时，计算）评判。

洁净室综合性能检测针对无菌室、洁净手术部、传染病房、生物安全实验室、实验动物与动物实验室、GLP实验室、GMP制药车间、食品、化妆品生物洁净室和半导体、太阳能、微电子、光电技术、光学仪器工厂等洁净室（系统）的综合性检测

测试完毕，提供权威测试报告。

编号	洁净室类型	检测项目	备注
1	医院手术室净化空调系统	换气次数 截面风速 压差 照度 噪声 洁净度 温湿度  沉降落菌	
2	生物安全实验室净化空调系统	换气次数 压差 泄漏 噪声 洁净度 温湿度 照度 气流流向	
3	药品生产车间净化空调系统	换气次数/风量 压差 照度 噪声 洁净度 温湿度	

4	动物实验室净化空调系统	换气次数 气流速度 压差 照度 噪声 洁净度 温湿度
5	层流洁净工作台	操作区洁净度 风速