

LNG加气站安装，工业集中供气，气化站安装，菏泽花王

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | LNG加气站安装，工业集中供气，气化站安装，菏泽花王 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

LNG加气站安装，工业集中供气，气化站安装，菏泽花王化石油气气化站和混气站站址的选择和平面布置应符合本规范第5.1节和第5.2节的规定。储罐总容积小于或等于50m³的液化石油气气化站和混气站宜靠近供气负荷建设，生产区与辅助区之间可不设置分区隔墙。液化石油气气化站和混气站储罐与站外建筑的防火间距应符合下列规定：积小于或等于50m³且单罐容积小于或等于20m³的储罐与站外建筑的防火间距不应小于表6.1.3的规定；总容积大于50m³或单罐容积大于20m³储罐与站外建筑的防火间距不应小于本规范第5.2.8条的规定；LNG加气站安装，工业集中供气，气化站安装，菏泽花王 气化能力不大于150kg/h的瓶组气化装置、混气站的瓶组间、气化混气间与站外建筑的防火间距可按本规范第7.0.4条的规定执行。防火间距应按本表总容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准。

液化石油气气化站和混气站储罐与站内建筑的防火间距应符合下列规定：

液化石油气气化站和混气站储罐与站内建筑的防火间距不应小于表6.1.4的规定；LNG加气站安装，工业集中供气，气化站安装，菏泽花王当设置其他燃烧方式的燃气热水炉时，与燃气热水炉间的防火间距不应小于30m；

与空温式气化器的防火间距不应小于4m，应从地上储罐区的防护堤或地下储罐室外侧算起。