

# 菏泽花王高压碳钢储罐，高压不锈钢储罐，高压合金储罐

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 菏泽花王高压碳钢储罐，高压不锈钢储罐，高压合金储罐        |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司                   |
| 价格   | .00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:花王<br>产地:山东菏泽<br>压力:1-1000MPA |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号                 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899          |

## 产品详情

我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备菏泽花王高压碳钢储罐，高压不锈钢储罐，高压合金储罐液化石油气气化站和混气站储存设施的设计应符合下列规定：站内储罐总容积应根据供气规模、用户的性质、气源供应等因素确定。当由液化石油气储存站、储配站供气时，储罐设计总容量可按3d的计算月平均日用气量确定。确定储罐的单罐容积和总容积时，应考虑储罐检修期间供气系统的调度平衡。气化、混气装置的总供气能力应根据高峰小时用气量确定。

菏泽花王高压碳钢储罐，高压不锈钢储罐，高压合金储罐液化石油气气化站和混气站内铁路引入线、铁路槽车装卸线和铁路槽车装卸栈桥的设计应符合本规范第5.1.1条~第5.3.17条的规定。当需要连续供气时，气化、混气装置不应少于2台，且备用装置不得少于1台。气化、混气装置可设置在一幢建筑物内，也可设置在同一房间内，并应符合下列规定：菏泽花王高压碳钢储罐，高压不锈钢储罐，高压合金储罐气化装置的布置应符合下列规定：气化装置之间的净距不宜小于0.8m；气化装置操作侧与内墙之间的净距不宜小于1.2m；气化装置其余各侧与内墙的净距不宜小于0.8m。混气装置的布置应符合下列规定：混合装置之间的净距不宜小于0.8m；混合装置操作侧与内墙的净距不宜小于1.2m；混合装置其余各侧与内墙的净距不宜小于0.8m。调压、计量装置可设置在气化间或混气间内。