

菏泽花王LPG气站布置图，液化气站布置图，LCO2二氧化碳气站布置图

产品名称	菏泽花王LPG气站布置图，液化气站布置图，LCO2二氧化碳气站布置图
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王LPG气站布置图，液化气站布置图，LCO2二氧化碳气站布置图液化石油气供应站内具有火灾和爆炸危险的建筑应设置干粉灭火器，其配置数量和规格主要根据场所的危险情况和现行标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定确定。因为液化石油气火灾爆炸危险性大，初期发生火灾如不及时扑救，将使火势扩大而造成巨大损失。故本条规定的干粉灭火器的配置数量和规格较现行标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定高一些。

菏泽花王LPG气站布置图，液化气站布置图，LCO2二氧化碳气站布置图 根据场所具体情况可设置部分20kg手推式干粉灭火器。其中20kg是根据手推式灭火器有关标准的额定充装量确定的。液化石油气储存站、储配站和灌装站内消防水泵及消防应急照明和液化石油气气化站、混气站的供电系统设计应符合现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052中二级负荷的有关规定。液化石油气储存站、储配站和灌装站其他电气设备的供电系统可为三级负荷。消防水泵房及其配电室应设置应急照明，应急照明的备用电源可采用蓄电池，且连续供电时间不应少于0.5h。重要消防用电设备的供电，应在末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。消防系统的配电及控制线路应采用耐火电缆。菏泽花王LPG气站布置图，液化气站布置图，LCO2二氧化碳气站布置图液化石油气供应站具有爆炸危险场所的电力装置设计应符合现行标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定，爆炸危险区域等级和范围的划分宜符合本规范附录A的规定。