

# 抗浮式箱泵一体化水箱管道怎么连接

产品名称	抗浮式箱泵一体化水箱管道怎么连接
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	60000.00/件
规格参数	范围:陕西 型号:288m3 供应:给排水
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

### 抗浮式箱泵一体化水箱管道怎么连接

什么是抗浮式箱泵一体化水箱？盐城思源公司专业生产，模块化生产，规范化安装，项目现场提交项目资料，CCCF认证齐全，让您放心的优良企业。抗浮式箱泵一体化消防泵站水箱主要是由BDF装配式消防水箱，消防成套设备泵房，消防系统以及排污系统组成。泵房机组的管道由我厂家在厂内完成，在项目现场无需大型机械加工，省却许多麻烦，那么在完成整个抗浮式箱泵一体化水箱的安装后，在厂家调试前，项目方需要接通外管道、项目现场通电通水，符合项目调试条件后，我厂技术员工现场调试，那么管道应该怎么连接呢？我们来一起看一下。

1) 抗浮式箱泵一体化水箱消防水泵吸水管的规格为：DN200、出水管的规格为：DN150、试水管的规格为：DN65；消防稳压泵吸水管的规格为：DN100、出水管的规格为：DN100、试水管的规格为：DN65。吸水管、出水管以及试水管应采用热浸镀锌钢管，并应采用法兰、螺纹或沟槽连接件连接；集水坑压力排水管应采用热浸镀锌钢管，并应采用法兰或沟槽连接件连接，与潜污泵连接的管道均应采用法兰连接。

2) 抗浮式箱泵一体化水箱泵房连接管道上的阀门和附件设置应符合下列规定：消防水泵吸水管上应设置偏心异径软接头和控制阀门，并宜设置过滤器；消防水泵出水管上应设置同心同径软接头、止回阀、控制阀门、水锤消除装置、压力开关以及回流至消防水箱的试水管和流量测试管；集水坑压力排水管上应设置同心同径软接头、止回阀以及控制阀门。如需抗浮式箱泵一体化水箱其他详细介绍，可于线上留言或线下直接联系13851176506。

3) 抗浮式箱泵一体化水箱泵房连接管道上的阀门和附件选用应符合下列规定：消防水泵吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，当管径超过 DN300 时，宜设置电动阀门；消防水泵出水管上应设置止回阀、明杆闸阀；止回阀宜采用带水锤消除功能或采用多功能水泵控制阀；当采用蝶阀时，应带有自锁装置；当管径超过 DN300 时，宜设置电动阀门；集水坑压力排水管上的止回阀宜采用旋启式或球形止回阀；水锤消除装置宜采用气囊水锤吸纳器；阀门和附件的其他要求应符合现行国家标准《消防给水及消

火栓系统技术规范》GB50974 的有关规定。