

5410漏电开关测试仪 数显电流测量仪表

产品名称	5410漏电开关测试仪 数显电流测量仪表
公司名称	扬州华中五金交电化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数显电流测量仪表 品牌:共立 型号:5410
公司地址	扬州市皮坊街46号
联系电话	86 0514 87818651 13328125771

产品详情

类型 数显电流测量仪表 品牌 共立
型号 5410 测量范围 . (A) (A)

测试rCD跳脱时间：× 1/2量程测试额定不工作电流。× 1/× 5量程测试rCD跳脱时间。剩余电流测试：自动使用不同电流测试剩余电流值。远程测试：锁定测试键后可双手操作测试线。检测到主电压后自动测试。电压测试：各量程的待机模式中测试额定电压。自动检测接触电压：rCD测试时，检测接地极或保护导体的接地电压。测试中使用接地可避免触电事故（施加测试电流后）。ac50v以上时停止测试。背光灯功能：适用于昏暗处作业。防水防尘：设计符合国际安全规格iec60529（ip54）。

rCD跳脱时间	量程		× 5		× 1		× 1/2		
	额定电压	100a ± 10% 200v ± 32%/-10% 400v ± 10% (50/60)							
测试电流	15/30/50/100ma		15/30/50/100/200/500ma						
测试范围	测试时间200ms		测试时间2000ms		测试时间2000ms				
精确度	跳脱时间	± 1%rdg ± 3dgt		± 1%rdg ± 3dgt		± 1%rdg ± 3dgt		每次测试电流	
	测试电流	+2%rdg~ ± 8%dgt		+2%rdg~ ± 8%dgt		-8%rdg~-2%dgt			
电压测试	测试范围	80v~450v(50/60hz)							
	精确度	± 2%rdg ± 4dgt							
安全规格	iec61010-1 cat.iii 300v/cat.ii 400v 污染度2iec61010-031 , iec61557-1,6 , iec60529(ip								
显示	1999计数（3.5数字显示），lcd大屏幕								
使用温湿度范围	0 ~40 相对湿度85%以下，不结露								
保存温湿度范围	-20 ~60 相对湿度85%以下，不结露								

耐电压	ac3700v/分钟 (电气回路与外箱间)
绝缘电阻	50m /1000v (电气回路与外箱间)
自动关机	操作后约3分钟自动关机, (消耗电流约75 μ a), 此功能不适用于电压测试。如需退出功能开关设置成为off, 再次选择所需的测试量程。背光灯亮灯后1分钟上, 自动关机
电源	dc12v/aa电池r6p (sum-3) \times 8
外形尺寸	186 (l) \times 167 (w) \times 89 (d) mm
重量	约965g (含电池)
测试次数	1200次以上 (\times 1/2量程时, 每隔30秒测试, l n = 100ma)
附件	7128 (测试线), 7129 (鳄鱼夹测试线), 8017 (长型探棒) \times 2线箱, 肩带, 使用说明 (sum-3) \times 8