

# 求购离心泵 锐创泵业 常州离心泵

产品名称	求购离心泵 锐创泵业 常州离心泵
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

## 产品详情

预防自吸离心泵进气的措施：

1、自吸离心泵的安装位置应尽量接近水面，保证在水位下降时不吸进空气。2、安装吸水管路时，进水管应向来水方向稍往下倾斜或者水平安装，进水管任何一点都不得高于水泵进水口，否则管内空气排除不尽。3、要防止填料函漏气。填料函的松紧应合适，如果过松，应上紧填料压盖；填料损坏、失效，应及时更换；填料函盖处的水封管堵塞并发热，将引起填料函盖漏气，应清洗水封管。4用法兰盘连接的进水管安装前，卧式离心泵，要将2个法兰盘相接触的平面清理干净，中间加1个3~5mm厚的胶垫，要对称、分几次逐步地将螺栓拧紧。

5、自吸水泵底阀要有足够的淹没深度，从阀门平面算起淹没深度应等于底阀外径的1.5~2倍，至少不小于0.5m。如果淹没太浅，容易形成旋涡，单级离心泵，从而吸进空气，产生汽蚀并损坏叶轮和泵壳。如果发现水泵运行时进水位下降很快，可以在水面上放几块木板，以减少旋涡，防止空气进入泵壳。6、自吸离心泵泵体上设有放气螺塞，为便于放气，可用螺纹尺寸相同的水龙头代替放气螺塞，放气时打开水龙头即可。7、自吸泵吸水口处的真空度是有限的，真空度过大，易使泵内水汽化，对自吸水泵工作不利。所以，各自吸水泵都有其大允许吸程，一般均在3~8.5m之间，安装时应控制在此范围。

8、注意排气。在启动自吸水泵前应加足引水，以排除自吸水泵内的空气；平时应定期打开泵盖上的放气螺塞，常州离心泵，排除积聚在里面的空气。

### 离心泵优点

紧凑式结构；宽范围流量和扬程范围宽；适用于轻度腐蚀性液体；多种控制选择流量均匀、运转平稳、振动小；不需要特别减震的基础；设备安装、维护检修费用较低。

### 离心泵技术参数

流量；扬程；泵送液体温度范围；轴功率；系统承压。

## 离心泵应用范围

液体输送；冷却系统；工业清洗系统；水产养殖场；施肥系统；计量系统；工业设备。

离心泵可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。离心泵工作时，泵需要放在陆地上，吸水管放在水中，还需要灌泵启动。泥浆泵和液下离心泵由于受到结构的限制，工作时电机需要放在水面之上，泵放入水中，因此必须固定，否则，电机掉到水中会导致电机报废。而且由于长轴长度一般固定，所以泵安装使用较麻烦，应用的场合受到很多的限制。

离心泵操作时应注意以下几点：

禁止无水运行，不要调节吸入口来降低排量，禁止在过低的流量下运行；

监控运行过程，彻底阻止填料箱泄漏，更换填料箱时要用新填料；

确保机械密封有充分冲洗的水流，水冷轴承禁止使用过量水流；

润滑剂不要使用过多；

按推荐的周期进行检查。建立运行记录，包括运行小时数，填料的调整和更换，添加润滑剂及其他维护措施和时间。对离心泵抽吸和排放压力，流量，输入功率，洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。

离心泵的主机是依靠大气压将低处的水抽到高处的，而大气压只能支持约10.3m的水柱，所以离心泵的主机离开水面12米无法工作。

求购离心泵-锐创泵业(在线咨询)-常州离心泵由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司（[www.ruichuang-pump.com](http://www.ruichuang-pump.com)）是一家从事“潜水泵系列,耐腐蚀化工泵系列,真空泵及真空机组,消防泵,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锐创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使锐创泵业在真空泵中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！