

佛山医疗企业无尘车间/GMP净化车间洁净度检测

产品名称	佛山医疗企业无尘车间/GMP净化车间洁净度检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	1500.00/间
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

现根据有关规范和现场实际情况，制定如下验收方案。

一、洁净度的检测

- 1.测定前，净化空调系统连续运行至少24小时。
- 2.测定在静态下进行，测试人员必须穿戴好洁净服装。
- 3.测试仪器为激光尘埃粒子计数器，型号Y09-A。
- 4.测定点高度距地面1 ~ 1.2m。
- 5.测定点数的确定，根据国家有关标准，少采样点数为， $NL=A0.5$,其中A为无尘室面积(m^2),根据计算少采样点为 $NL=38$,本次验收设计采样点为87个,具体采样点详见洁净度检测点平面图。
- 6.每个测定点每次采样时间为1分钟，每个点测试3次，取平均值。平均含尘浓度符合洁净度万级标准为合格。

二、温湿度的检测

- 1.测定前净化空调系统应连续运行至少24小时。
- 2.对恒温恒湿要求，根据温湿度波动范围的要求，测定宜连续进行8 ~ 48小时，每次测定间隔时间不大于30分钟。

3.测试点距地面1~1.5m，交错布置，距外墙表面应大于0.5米。

4.测点数，根据有关规范，面积 50m^2 ，测点数为5个，每增加 $20\sim 50\text{m}^2$ ，增加3~5个点。本次验收设计采样点为130个。

5.测试仪器为温湿度仪或棒状酒精温度计。

6.90%以上的测点达到的偏差值在设计参数内，则检验为合格。

三、室内噪声的检测

1.测噪声仪器为数字式声级计，一般只测A声级。

2.测量位置距地面1.5米高。

3.各点 65dB(A) 为合格。

四、室内照度的检测

1.检测用照度仪(TES1330A)测定。

2.测点平面离地面 $0.8\sim 1.0\text{m}$ ，按 2m 间距布置，测点距离墙面应不小于 1.0m 。

3.90%以上的测点值在设计值内，则检验为合格。