

东莞电力安全工具检测 东莞到期电工工具检测

产品名称	东莞电力安全工具检测 东莞到期电工工具检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	11.00/件
规格参数	电力工具检测:23 绝缘工具检测:232 配电房工具检:12
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

电力保护用具 绝缘手套、绝缘靴、胶皮绝缘垫、绝缘台、绝缘拉杆、验电笔、放电棒、
绝缘夹

根据国家电力工业安全工作规程规定，为保证电工操作安全的需要，对所使用的绝缘手套、绝缘靴等绝缘工具，每半年要进行一次绝缘耐压试验。但是，到目前为止，还没有一种方便、快捷、**、规范，适合现场试验用的仪器，一直沿用原始手工操作的试验方法，很难准确保证绝缘手套、绝缘靴、操作杆等的检测质量，从而，很难确保电工操作人员的安全，给实际工作带来很多不便。

序号	试品名称	数量	单位	试品编号	额定电压(kV)	试验长度(m)	工频耐压(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)
1	绝缘手套	10	付	608委071001-010			8	1	9
2	绝缘靴	26	双	608委072001-026			25	10	
3	验电笔	20	支	608委073001-020	10	0.7	45		
4	608委073021-030			35	0.9	95			
5	608委073031-040			110	1.3	220	9		

