

消防设施维修维护公司 消防设施维修维护 北京中超伟业建筑工程

产品名称	消防设施维修维护公司 消防设施维修维护 北京中超伟业建筑工程
公司名称	中超伟业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区高碑店乡 半壁店村惠河南街1080号 四层
联系电话	18356513627

产品详情

火灾自动报警系统

1, 消防设施维修维护, 消防设备电源和备用电源开关装置的自动切换装置应进行3次切换试验, 每次试验应正常。2, 自动报警系统火灾报警, 消音, 复位功能, 故障报警功能, 火灾优先报警功能, 报警记录功能, 主电源和备用电源自动切换, 自动充电功能, 待机电源欠压和过压报警等自动报警功能供电功能, 待机功率检测连续放电三次。当检测到火灾探测器(包括手动报警按钮)时, 在火灾探测器上加烟和暖试验, 联动功能应通过滚动层连接, 如: 报警振铃, 广播切换, 防火幕动作, 风扇启动, 阻尼器打开, 防火门关闭等。3, 火灾探测器(包括手动报警按钮), 应按实际安装数量100以上, 按实际安装数量5%-10%, 消防设施维修维护公司, 但不能少超过10次测试, 探测器的测试应该是正常的。4.联动控制柜的螺栓试验, 手动点动遥控前端设备应能操作, 抽样试验应按实际安装量重复1-2次, 比例为30%~50%。其控制功能和信号应该是正常的。

管道的夹箍外壳安装

安装前还应检查管道和配件。夹紧外壳的类型和尺寸必须符合设计要求。安装夹紧外壳时, 首先卸下夹紧外壳一端的一个螺栓。在管道衬管的外侧, 移动夹具外壳, 使夹具外壳的两个肋条装入槽中, 然后插入螺栓, 以确定管道装置的同心度或三通, 弯头和阀门的安装位置。管道。当开启方向符合设计和施工图纸的要求时, 两侧的螺栓可以依次均匀地翻起, 以确保管夹壳体的两个肋与管槽之间均匀紧密接触, 从而确保管夹接口的密封。 , 刚度和强度符合设计和产品技术要求

1.要购买的设备必须是经过认证且符合设计确定的技术标准和规格的产品。2.设备材料到达后，将按照技术标准检查（检查）关键参数和尺寸，技术文件，并存放在安全的地方，以防止损坏，丢失或变更。3，施工安装部门严格遵守《火灾自动报警系统施工及验收规范》的施工规范，消防设施维修维护报价，程序，标准和设计要求。有关施工细节，消防设施维修维护哪家好，请参阅“国家建筑标准设计图纸”，《建筑电气通用图集》，《电气安装工程施工图册》（更新）和其他当地地图集。4. FAS系统管道和配件的特性参数由国家法定检测机构验证或确定。5.施工期间，请与各行业密切配合，避免管道穿越。6，施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行，不得随意更改。需要修改时，将由设计单位和招标人同意。

消防设施维修维护公司-消防设施维修维护-北京中超伟业建筑工程由中超伟业建筑工程有限公司提供。中超伟业建筑工程有限公司（www.zcwyjz.com）位于北京市丰台区南三环西路91号院宝隆大厦三层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中超伟业在其它中享有良好的声誉。中超伟业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中超伟业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。