

圣阳蓄电池GFMD-400C 圣阳GFMD-400C型号

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-400C 圣阳GFMD-400C型号
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-400C 容量:400AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

圣阳蓄电池GFMD-400C 圣阳GFMD-400C型号圣阳蓄电池机房建设四大要求是什么？

69一、圣阳GFMD-400C圣阳蓄电池GFMD-400C技术报价电力系统要求。

69691 . 供配电系统应为电子信息系统的可扩展性预留备用容量。

69692 . 电子信息系统机房应由专用配电变压器或专用回路供电，变压器宜采用干式变压器，且应提供严格意义上的双回路供电。。

69693 . 圣阳蓄电池GFMD-400C 圣阳GFMD-400C电子信息系统机房内的低压配电系统不应采用TN-C系统。

69694 . 圣阳蓄电池GFMD-400C 圣阳GFMD-400C电子信息设备应由不间断电源系统供电。

69695 . 圣阳蓄电池GFMD-400C 圣阳GFMD-400C用于电子信息系统机房内的动力设备与电子信息设备的不间断电源系统应由不同回路配电。

69696 . 圣阳蓄电池GFMD-400C 圣阳GFMD-400C电子信息设备的配电应采用专用配电箱(柜) , 专用配电箱(柜)应靠近用电设备安装。

69697 . 电子信息设备的电源连接点应与其他设备的电源连接点严格区别 , 并应有明显标识。

69698 . A级电子信息系统机房应配置后备柴油发电机系统 , 当市电发生故障时 , 后备柴油发电机应能承担全部负荷的需要。

69699 . 市电与柴油发电机的切换应采用具有旁路功能的自动转换开关。自动转换开关检修时 , 不应影响电源的切换。

696910 . 圣阳GFMD-400C圣阳蓄电池GFMD-400C技术报价信息化管理办公室现有用电量为:50Kw/h , 如果扩大到全市各单位 , 预计10倍计算量为:500Kw/h (只是概略估计) 。 但是为了将来的用电需求 , 尽量加大电力供应能力。

UPS因长期与市电相连，在供电质量高、很少发生停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，时间长了就会造成电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命。因此，一般每隔2~3个月应完全放电一次，放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后，按规定再充电8小时以上