

地埋式消防增压给水泵站设置说明

产品名称	地埋式消防增压给水泵站设置说明
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	42000.00/件
规格参数	范围:焦作 有效容积:250m3 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地埋式消防增压给水泵站箱体采用内外热浸镀锌防腐并在覆土前对外壁进行沥青喷涂；透气管末端应加设18目不锈钢防虫网罩防虫网应为不锈钢材质；就地水位显示仪低水位信号并远传至消控室。检修时利用潜污泵进行泄空；现场控制柜置于水池附近同时远传信号至消防控制室在消防控制室内设置控制盘；消防水泵在准工作状态下7天为一个周期自动变频检一次；

地埋式消防增压给水泵站设置说明：

- 1、一体化消防泵站箱体采用内外热浸镀锌防腐并在覆土前对外壁进行沥青喷涂；
- 2、透气管末端应加设18目不锈钢防虫网罩防虫网应为不锈钢材质；
- 3、就地水位显示仪低水位信号并远传至消控室。检修时利用潜污泵进行泄空；
- 4、现场控制柜置于水池附近同时远传信号至消防控制室在消防控制室内设置控制盘；
- 5、消防水泵在准工作状态下7天为一个周期自动变频检一次；
- 6、设备安装在地下，一体化消防泵站供室内消火栓与喷淋系统消防用水。箱体采用装配起DF无焊接复合板材
- 7、用电机干式安装，室外消防泵站内水泵的额定工况效率不应低于70%；
- 8、地埋一体化消防泵站砼梁基础下必须要有垫层，厚度根据土质松软程度定；
- 9、底层模块与基础之间加膨胀螺栓进行连接安装，条形基础两端待设备安装后进行封闭。