

# 消防通风排烟工程 杭新暖通工程公司 萧山区通风排烟

产品名称	消防通风排烟工程 杭新暖通工程公司 萧山区通风排烟
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

## 产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程

通风风管翘角、扭曲及弯头角度不准确

- 1、现象：矩形风管两相对平面不平行、两端面不平行；折角不平直；对角线不相等；咬口不严。
- 2、危害性：会使风管连接受力不均匀，安装后的风管不平直，法兰盘垫片不严密，系统漏风，造成空调负荷损失，并且缩短使用寿命；影响风管、风口安装位置的准确。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风工程

通风风管的防治措施：

展开下料时，应该对板料严格角方，对每片板料的长度、宽度以及检验对角线，使它们的偏差控制在允许范围内。下料后的板料，应该将风管相对面的两片板料重合起来，检验尺寸的准确性。板料咬口预留尺寸必须正确，以保证咬口宽度一致。咬口缝设在四角部位，手工咬口合缝时，消防通风排烟工程，用木锤先将咬口两端中心部位打紧，再沿全长均匀打实；

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风，杭州油烟净化工程

通风风管的安全施工注意事项：

- 1、在施工中配电箱应有安全配置及进行定期检查。各种机具应有良好的接地及绝缘保护。
- 2、工班长应作好班前安全讲话，要有针对性。对高空作业人员必须重点讲。
- 3、交底要清楚，要到具体的操作人员。对高空作业人员必须佩带安全带。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风

通风风管的作业条件：

- 1) 对净化系统风管的安装，应建筑物内部安装部位的地面做好，在墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬，或有防尘措施的条件下进行。
- 2) 检查现场结构预留孔洞的位置、尺寸是否符合图纸要求，有无遗漏现象，预留孔的孔洞应比风管实际截面每边尺寸大100mm。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管的安全施工注意事项：

- 1、在施工中配电箱应有安全配置及进行定期检查。各种机具应有良好的接地及绝缘保护。
- 2、工班长应作好班前安全讲话，要有针对性。对高空作业人员必须重点讲。
- 3、交底要清楚，要到具体的操作人员。对高空作业人员必须佩带安全带。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州油烟净化工程

通风风管的作业过程：

风管及部件的清洗一般采用以下顺序。

检查涂胶密封是否合格，如不合格应补涂，直至合格。用半干湿抹布擦拭外表面。用清洁半干擦布擦拭内表面浮尘。

用经稀释的乙醇、活性清洗剂擦拭内表面，去掉所有的油层、油渍。净擦净的产品进行干燥处理（风干

或吹干)。用白绸布检查内表面清洗质量，地下商场通风排烟，白绸布揩擦不留任何灰迹、油渍即为清洗合格。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管的成品保护方法：

- 1) 凡清洗后的产品，两端应用塑料薄膜进行封闭保护，工作需要揭开保护膜，在操作后应立即恢复密封，通风排烟设备生产，非工作需要不得擅自揭开保护膜。
- 2) 保护膜遭破坏应急时修复，保证管内洁净度，否则应重新清洗，重新密封处理。
- 3) 凡经检验合格的产品要妥善存放保管，防止混用。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风工程

风管清洗后，管内应无油渍、灰迹，应以白绸布深入管内擦拭，绸布雪白无油渍、灰迹为合格。

质量检查：风管系统安装完毕后，保温之前应进行严密性试验，当设计对漏风量检查和评定标准有具体要求时，应设计要求进行，设计无要求时，按前述规定检查。

对消声设备制作与安装的要求进行检查

消声器所选用的材料，其防火、防腐、防潮和卫生等应符合设计要求。消声器框架必须牢固，共振腔的隔板尺寸正确，隔板与壁板结合处贴紧，外壳严密不漏。散状充填的消声材料，按规定的密度铺设均匀，有防止下沉的措施；消声片单体安装后，固端必须牢固，片距均匀；消声器安装方向必须正确，并单独设置支（吊）架；风管与消声器组对时不得强迫对口。减振器的型号、规格必须符合设计要求。风机减振台座制作钢支架尺寸准确，萧山区通风排烟，焊接牢固，焊缝均匀，饱满，其高度不大于5mm。减振器安装应位置准确，固定可靠。

消防通风排烟工程-杭新暖通工程公司-萧山区通风排烟由杭州杭新暖通工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭新暖通工程有限公司（[www.hzhxnt.com](http://www.hzhxnt.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!