

# 一体化雨水提升泵站安装要符合哪些规定

产品名称	一体化雨水提升泵站安装要符合哪些规定
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	60000.00/件
规格参数	范围:南宁 尺寸: 3*7 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

一体化雨水提升泵站各部分配置的安装，需要符合哪些规定？

一体化雨水提升泵站控制柜安装符合规定：

控制柜的随动等编程控制和远程控制。控制柜应符合 GB 4208 的规定。

控制柜配有各种智能传感器，可

1 控制柜面板宜有显示界面。

2 控制柜面板宜有电源、电流、电压等显示。

3 控制柜面板可有水泵启、停状态显示。

4 控制柜宜可设定压力、实际压力、频率显示。

5 控制柜面板可有故障声、光报警显示。

一体化雨水提升泵站井底座与管道安装质量应符合下列规定：

1 井底座接管标高允许偏差 0 ~ 10 mm。

检查数量：每接口 1 点。

检验方法：用全站仪或水准仪测量。

2 井底座与管道连接的每个接口牢固、井内无异物。

检验方法：用反光检查镜对每个接口检查。

3 井底座中心偏差小于或等于 20 mm。

检查数量：每井 1 点。

检验方法：用全站仪或经纬仪测量。

一体化雨水提升泵站井筒安装质量应符合下列规定：

1 井筒上口标高允许偏差  $\pm 10$ mm。检查数量：每井口中心 1 点。

2 井筒垂直允许偏差 0.5。检查数量：每井周壁 4 点。