

信源蓄电池VT100-12 12V100AH参数供应

产品名称	信源蓄电池VT100-12 12V100AH参数供应
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:信源 型号:VT100-12 规格:12V100AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

信源蓄电池VT100-12 12V100AH

、《柴油发电机维修保养年度计划》的制定 (1)每年的12月15日之前，由工程凝汽器主管组织柴油发电机机电维修员一起研究、制定《柴油发电机维修保养年度计划表》并上报公司审批。

(2)制定《?????维修保养年度计划表》的原则：柴油发电机使用的频度；柴油发电机的运行状况（故障隐患）；合理的时间（避开节假日、特殊活动日等）。

(3)《柴油发电机维修保养年度计划表》应包括如下内容：维修保养项目及内容；具体实施维修保养的时间；预计费用；备品、备件计划。2、柴油发电机机外附件的维修保养，由机电处柴油机机电维修员负责，其余维修保养由外委完成，维修保养应按《柴油发电机维修保养年度计划》进行。3、柴油发电机维修保养 (1)进行维修保养时，应注意可拆零件的相对位置及其顺序（必要时应作记号），不可拆零件的结构特点，并掌握好重新装回时的用力力度（用扭力扳手）。

(2)空气滤清器的维修保养周期信源蓄电池VT100-12 12V100AH为每运行50小时进行一次：空气滤清器显示器：当显示器的透明部分出现红色时表明空气滤清器已达到使用限度，应立即进行清洁或更换，处理完毕，轻按显示器顶部按钮，使显示器复位；空气滤清器：

——松开铁环，拆下储尘器及滤芯，由上至下小心清洁滤芯；
——滤芯不太脏时，可直接用压缩空气吹净，但应注意空气压力不能太大，喷咀不可太接近滤芯；
——如果滤芯太脏，应用从代理商处购买的专用清洁液清洗，完后用电热风筒吹干（注意不能过热）；
——清洁完毕，应进行检查，检查的方法是用灯泡是从内往外照，在滤芯外部观察，如发现光点则表明滤芯已穿孔，此时则应更换同型号的滤芯；
——如果没有光点出现则表明滤芯未穿孔，此时则应小心安装好空气滤清器。

(3)蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次：用验电器检查蓄电池充电是否足够，否则应充电；检查电池液位是否在极板上15mm左右，如果不够则加蒸馏水至上述位置；信源蓄电池VT100-12 12V100AH 检查电池接线柱是否被腐蚀或有打火痕迹，否则应修复处理或更换，并涂上黄油。

(4)皮带的维修保养周期为每运行100小时进行一次：检查每皮带，发现损坏或失效的，应及时更换；在皮带中段加40N压力，皮带应能按下12mm左右，太松太紧都应当进行调整。

(5)散热器的维修保养周期为每运行200小时进行一次： 外部清洁：

——用热水（加入清洁剂）喷洗信源蓄电池VT100-12 12V100AH，方法是从散热器前面向风扇方向喷射（如从反方向喷射只会把污物逼进中心位置），使用此方法时，要用胶布档住柴油发电机； ——如果上述方法不能清除顽固的沉积物，则应把散热器拆下浸在热的碱水中约20分钟，然后用热水清洗