

# 天津建筑设计总包费用 鼎润 天津建筑设计总包

产品名称	天津建筑设计总包费用 鼎润 天津建筑设计总包
公司名称	天津市鼎润工程咨询服务有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区颐高数码科技广场电子科技中心1902室
联系电话	15620086333 15620086333

## 产品详情

现场办公、生活区与作业区的安全生产距离

现场办公、生活区与作业区的安全生产距离；临时建筑应安全生产；不得用作在工程兼做宿舍；在市区施工应围挡封闭；工地出入口应符合交通管理要求；施工可能影响毗邻建筑、构筑物、管道、高压线路的防范措施。

### 基坑施工

- 1、基坑施工前必须编制专项施工方案，并应符合施工组织设计要求。
- 2、基坑施工方案须经施工单位总工程师批准，并报项目监理机构审查同意。
- 3、深度超过2米的基坑，天津建筑设计总包，临时应设置防护栏杆，上下基坑应设有专用通道或登高设施。
- 4、对地质较差、深度较大的基坑，坑壁支护应有专项方案或措施。
- 5、对毗邻基坑的建筑物、构筑物、管道、高压线路等应有防范措施。
- 6、基坑上下周边应设备有效地排水系统。
- 7、未经验算或采取保护措施，禁止在坑边堆土、存放材料或机械设备、通行车辆。

8、进场施工机械应经查验，司机须持证上岗，作业区应设警示标志。

用电变配电装置应符合规范要求

施工用电

1、施工用电现场布置应按《施工组织设计》中用电平面布置规定进行。

2、施工用电干、支线架设高度应符合：架空线电气小于1KV时，天津建筑设计总包三级，弧垂高度大于4米，天津建筑设计总包范围，电缆弧垂距地高度大于2.5米（或埋地大于0.6米）。

3、架线电杆、横担、绝缘子，电杆埋深等应符合规定。（电线杆埋设深度宜为杆长的1/10加60厘米）。

4、严禁使用老化、破皮、漏电的电线和电缆。

5、施工照明应用专用回路，灯具金属外壳接零，室外灯高大于3米，行灯使用电压不得超过36V。在金属容器内使用的电压不得超过12V。

6、施工用电变配电装置应符合规范要求：三级配电、两级保护；供电采用三相五线制；配电室应有示警牌，配备灭火器、绝缘垫、绝缘手套等用品。

7、配电箱内有标记，下引出线整齐，有门、有锁、有防雨措施。

8、开关箱与用电设备之间做到“一机一闸一漏一箱”制。

9、用电开关箱应统一编号，安装位置适当，周围无杂物，箱体下边高出地面60厘米，箱内匣具齐全，熔断丝匹配。

建筑企业是否都需要年检吗？

答：建筑企业每年都是需要年检审查的。建筑业企业是五年一审，安全生产许可证是三年一审，原有人员可以变更。建筑施工企业，分两种情况：一是资质的动态考核(抽查)，是不定年份的，天津建筑设计总包费用，由市级主管部门，下达通知后，企业材料上报。还有一种是资质有效期审核，这个要看企业的有效期到什么时候，一般提前45天领取文

件，准备资料。资料方面整理也要向申报资质时一样，其次业绩、人员方面都是有要求的。

天津建筑设计总包费用-鼎润(在线咨询)-天津建筑设计总包由天津市鼎润工程咨询服务有限责任公司提供。天津市鼎润工程咨询服务有限责任公司（[tjdrqc.com](http://tjdrqc.com)）是从事“代办建筑企业施工总承包三级资质专业承包资质二级,三级”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。