

通辽理士蓄电池12v160ah安装测试后付款

产品名称	通辽理士蓄电池12v160ah安装测试后付款
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:DJM12160S 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

蓄电池的保养 一、每天的保养 蓄电池应在每次放电后，立即进行充电。

2、每次的放电，不可超过电池总容量的80%。 二、每周的保养

检查电池单元之间的电缆螺丝是否固定。 2、如果电池没有配备自动加液系统，在充电后，要检查电解液的高度，低于容许液位时，要添加合格的蒸馏水到规定的高度，电解液过多时，要抽出至规定的高度。 3、检查电池箱内有无积水，发现积水须立即吸干。 三、每月的保养

在充电结束前，检查所有电极单元以及蓄电池的电压，并作记录。 2、充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录，如果与以前的测量值有很大的区别时，应请专业人员加以检查。

四、每年的保养 蓄电池每年由专业人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏。对整个电池（电压可达到220伏）的电阻至少1000欧姆。

对充电机按说明书进行一次检查，确保各项功能正常。 五、一般注意事项

蓄电池应保持干净，干燥，可避免爬行电流的产生。电池箱如有液体，必须立即用吸管吸出。

如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。

如发现电池单元需要更换，应由 ([专业人员] 进行。良好的充电恢复能力—低电解液密度

专用长效添加剂—低温防冻 紧装配设计—较高的极群装配比 主要应用领域 通讯及电力设备

紧急照明器材 警示系统 各种测距仪器 办公室电脑、微电脑处理机及OA设备 UPS/EP S电源

变、发电站紧急电源系统 医疗器械 便携式电源、录放机、收音机等

电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具 摄像机 手提式测量器 应急照明系统

各类信号系统/蓄电池的安装位置要求 1、

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，安全距离应大于0.5米。 2、蓄电池应避免阳光直射，不能置于封闭容器中，不能置于有放射性、红外线辐射、紫外线辐射，气体和腐蚀气体的环境中。 3、

蓄电池室应有经常照明和事故照明，其照明器具应布置在走道上方。 4、蓄电池室地面应有足够的承载能力，当蓄电池布置在楼板上时，应向土建设计提供荷重要求。好将蓄电池布置在单独的蓄电池室内，

电池组周围应留有足够空间以便通风和维护电池 蓄电池贮存 电池在贮存和运输过程中温度偏高或通风不良会导致自放电增大，因此应保持电池通风良好，并使电池远离明火、火花、热源等。

当保存电池时，应将电池从充电器和负载上取下并尽可能保存在干燥、阴凉环境中。

电池保存期间，请按表二要求定期对电池进行补充充电。 注意事项

请在小孩触摸不到的地方保管和使用蓄电池；

请不要在指定用途之外使用蓄电池，如在指定用途外使用，有可能使蓄电池漏液发热、爆炸；
禁止将蓄电池分解、改造、破坏、强烈冲击或投掷，否则有可能造成蓄电池漏液、发热、爆炸；
禁止将蓄电池投入水中、火中或加热；禁止短路连接蓄电池；如果蓄电池组总电压超过45V，应采用绝缘手套等安全措施后再开始作业。如工作时不采取安全措施，会有触电的危险；
维修测量时，面部不得正对电池顶部，应保持一定角度或距离；电池内极板、隔板均吸附硫酸，如电池受机械损伤，应防止硫酸接触到皮肤、衣服上，更不能溅入眼中，如遇上述情况应立即用大量清水清洗，严重者去医院治疗；电池在 25 ± 5 范围内使用更有利于电池寿命