

通州灭火器年检充装 通州区灭火器维修加压检测

产品名称	通州灭火器年检充装 通州区灭火器维修加压检测
公司名称	北京华阳德林消防器材经营中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区北花园村花园闸76号
联系电话	01087740230 13366650682

产品详情

通州灭火器年检充装检测，北京市局核准资质专也灭火器维修加压，通州区灭火器维修提供取送，销售继续灭火器价格敬请电询。顺达灭火器年检换粉取得北京市公安消防局核发的消防技术服务机构资质，具备年检充装各式灭火器的能力。

顺达消防部门提示：灭火器使用寿命为10年，在确保完好的前提下，前3年不用更换干粉，只需每年检测、加压及更换零部件，3年以后若需要继续使用则必须到具有年检资质的机构进行加压换粉等维修程序。灭火器内药剂用完后应重新充装或购买新的灭火器，切不可贪图便宜随便充装，导致火灾初期阶段不能及时有效地控制火情，使灭火器成为“摆设”。东城区灭火换粉检修质保一年，加压价格量大从优。

灭火器的循环年检使用必须在消防部门授权许可的正规维修机构进行，未经授权的单位所检测的灭火器由于达不到国标，一旦投入灭火，不仅无法灭火延误火情，造成更大火灾隐患，而且直接影响火灾的报警、扑救和人员疏散，极易造成火灾蔓延和扩大，对社会公共安全造成极大威胁。新生活广场、罗斯福、家乐福、蓝岛百货、李老商品城、国泰百货、贵友百货、淘宝城、京杭广场、北京ONE、上科华联、BHG华联、天天购物中心、东方玫瑰、珠江国际城、通州好天地等医院/学校及物业取得了无数好评，赢得各大单位的表扬，为通州区各单位消防事业做出更大贡献。

灭火器检测换粉流程：按照公安部发布的《灭火器维修》，灭火器的检修流程是——首先检验灭火器的外观，确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围；接下来确认灭火器瓶内的压力，在没有压力方可拆卸；拆解后判断，达报废标准的就报废，对于可正常使用范围的灭火器，其筒体、贮气瓶、器头等，逐个进行水力测压，合格后继续使用；之后清洁灭火器的瓶体，待瓶体干燥后充装灭火剂；按标准充装驱动气体后，还要进行密封性能试验；最后，贴上检修合格证。

干粉类灭火器报废期限是十年，出厂后瓶体药剂的保质期为2年，2年后每年必须进行一次检修加压，维

修内容包括筒体清洁，瓶体测压，压力表效验，筒体测压烘干，器头测压清洁，换装干粉（干粉到期会凝结）、气体充装（氮气），密封性试验，出厂检验，合格证粘贴等步骤。新出厂灭火器生产日期标签为椭圆形。通州灭火器年检有资质更专业。而经过维修维护后，粘贴上去的标签是方形的，会标明维修厂家及日期。有些长久存放的灭火器出现筒体严重锈蚀或连接部位、筒底严重锈蚀的，变形的，有修补痕迹的，就必须立即报废。因为干粉灭火器的气压可达到1.5MPa左右，（俗称15公斤压力），一旦过期，灭火器在使用时极有可能发生爆炸，后果不堪设想。

灭火器筒体干燥器操作规程

一、准备工作

- 1、工作前劳保穿戴齐全，瓶体水压试验合格，自然晾干2-3小时。
- 2、开启总电源开关，电源指示灯显示正常，检查安全接地良好，气源符合要求（ 0.8MPa）。
- 3、调整烘干温度为80 ，时间为20分钟。大兴灭火器修理公司。

二、烘干操作

- 1、将自然晾干的灭火器筒体倒立放在烘干机调整支架上。
- 2、开启加热按钮，筒体开始干燥。
- 3、干燥到规定时间后设备加热自动停止，取下灭火器筒体检查内部是否干燥透彻，如果有水份可增加时间直到完全干燥。大兴灭火器更新更换公司。

三、注意事项

- 1、确保操作环境通风良好，戴好手套，防止烫伤。
- 2、装卸筒体缓慢操作，穿好大头皮鞋，防止砸伤。
- 3、发现设备异常，立即切断电源停止操作，汇报处理。北京通州灭火器年检充装免费取送，通州区灭火器维修加压检测修理更新。