

芜湖消防 消防设备维修 纳川消防

产品名称	芜湖消防 消防设备维修 纳川消防
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

消防系统设备房环境维护保养有哪些要求

今天芜湖纳川消防工程公司带你了解消防系统设备房环境维护保养有哪些要求。

1、消防中心

门：外开，金属门应保持完好，防腐油漆定期翻新。门外应有明显的标识“消防中心”“非值班工作人员严禁入内”。

墙身：洁白，无施工遗留的痕迹。无明显凹凸不平及挂尘的现象，墙身只允许悬挂“规章制度”“操作规程”“紧急事故处理程序”。地板：无垃圾，积尘。

高台板及地沟：线路敷设整齐，地板下或地沟内无施工遗留痕迹，无施工垃圾、杂物、尘土，地板盖平整完好。

天花：洁白，消防工程，无漏水痕迹，无蜘蛛网。

消防中心严禁堆放杂物，以保证在紧急情况下有足够的指挥人员的活动空间。报警主机后面的维修通道应保持畅通。所有设备的柜顶、柜内无积浮尘，芜湖消防，不得在机柜内放置一切与运行设备无关的杂物。

各分类末端设备的电源插座应安装为长期的、容量足够的固定插座。不宜采用电源拖板代替，消防设备维修，更不得一个电源拖板带三个以上的末端设备。电池组表面应保持清洁，箱体完好，无生锈。

照明：电源应接入确保回路，应急灯齐备完好，室内照明应保持足够光照度。

2、气体灭火设备间

气瓶间严禁堆放杂物。

门：门铰无松动，门锁完好，门外应有明显标识(“BTM气瓶间”)。

墙身：洁白，无挂尘现象，只允许悬挂“操作规程”。

地板：应无施工时期留下的垃圾、积尘，并应保持清洁无尘。

天花：洁白，无蜘蛛网。

3、消防水泵房

加压水泵、气压罐、湿式报警阀底座无松动，无泄漏，泵体、气压罐身、地脚螺丝无生锈，无脱漆。悬挂标有技术参数的标示牌。

闸阀:明杆加黄油，无渗漏，无生锈。闸阀悬挂标有“功能、状态、技术参数、上级阀门位置”等内容的标示牌。管道:油漆无剥落，标有工作介质流向指示。

控制箱:无积尘，外表无缺陷，无生锈。功能标识清楚，指示灯、电流表、压力表无故障，消防施工，表面清晰便于抄读。箱内走线有序，不凌乱。

4、室外消防栓等设备

消防设施怎样施工

芜湖纳川消防工程带您了解消防设施怎样施工：

1. 在阀门、法兰安装以及各种套管的制作安装，泵房间管道安装及管道系统，消防安装公司应做好相关强度试验、严密性试验。
2. 各条消防栓管道、室外给水管道安装及消防水箱制作安装。
3. 各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等。
4. 各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线。
5. 各种设备支架的搭建制作安装。
6. 消防安装公司对所有管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油。

以下就是针对如何做好消防验收工作的介绍，希望可以给大家带来帮助：

组织验收人员熟悉设计图和竣工图；

按照验收规范确定验收项目、部位、检查数量及标准；

现场检查、测试、测量、拍照，留下验收影像资料；

整理验收影像资料，制作验收情况文字图片档案，填写验收记录表，形成验收资料；

承办人按照《建设工程消防验收评定规则》形成初步验收意见；

住建部门集体讨论，形成验收意见。对复验项目：对照初验不合格项逐条复查，并形成影像资料存档。

芜湖消防-消防设备维修-纳川消防(诚信商家)由芜湖纳川消防工程有限公司提供。芜湖消防-消防设备维修-纳川消防(诚信商家)是芜湖纳川消防工程有限公司（www.whncxf.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：经理。