

中山电气工具绝缘检测周期 中山绝缘工具检测公司

产品名称	中山电气工具绝缘检测周期 中山绝缘工具检测公司
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	3.00/套
规格参数	电气绝缘工具:13719148859 绝缘工具检测:13719148859 手套检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

地面变电所所用的绝缘用具是一年进行一次百耐压试验；实验电工手册有规定。

- 1、绝缘靴、绝缘鞋6个月耐压试验检查一次，绝缘杆一年检查一次。
- 2、绝缘鞋和绝缘靴半年一次，绝缘杆一年一。电气安全管理规定。
- 3、绝缘鞋和绝缘靴工频耐压度试验半年一次，绝缘杆工频耐压试验一年一次。国家电网公司电力安全工
作规程规定。

绝缘操知作杆的材质：绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂杆手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆2种。两种绝缘杆各有优势：手工卷制杆的优点是张性大，但是纵向强度相对机制拉挤成型杆道小。验电器机制拉挤成型杆的优点是强度大。

绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等

。

1、接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口，长可做到10米，可分节装袋携带方便。

2、伸缩式内高压令克容棒3节伸缩设计，一般长做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。