

# 普安达暖通 排烟风管 宣城风管

产品名称	普安达暖通 排烟风管 宣城风管
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

## 产品详情

### 通风管道设备安装的规范细则

### 通风管道设备安装的规范细则

#### 1、通风机安装应符合下列规定

(1) 风机试运转时，叶轮旋转方向正确，经不少于2H运转后，滑动轴承温升不超过35度，温度不超过70度；滚动轴承温升不超过40度，宣城风管，温度不超过80度。

(2) 离心风机与减震台座接触紧密，螺栓拧紧，并有防松装置。

(3) 管道风机采用减震吊架安装时，风机与减震吊架连接紧密，牢固可靠；采用支拖架安装时，风机与减震器及支架、托架连接紧密，稳固可靠。

#### 2、过滤器、纸除尘器、过滤器吸收器安装应符合下列规定

(1) 各种设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求。

(2) 各种设备的安装方向必须正确。

(3) 设备与管路连接时，宜采用整体性的橡胶软管接头，并不得漏气；固定支架应平正稳定。

(4) 过滤器的安装应固定牢固，过滤器与框架、框架与维护结构之间无明显缝隙。

(5) 纸除尘器和过滤器的安装，应固定牢固，位置准确，排烟风管，连接严密。

## 风管的安装过程

普安达通风管道为您介绍风管的安装过程：

- 1) 风管安装前，应清除内、外杂物，并做好清洁和保护工作；
- 2) 风管安装的位置、标高、走向，应符合设计要求。现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面；
- 3) 连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧；
- 4) 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外；
- 5) 柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；
- 6) 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不应有死弯或塌凹。
- 7) 风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。风管穿出屋面外应设有防雨装置；
- 8) 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处，应有隔绝或防腐绝缘措施。

宣城普安达暖通环境工程有限公司是安徽省宣城市主营产品:各种通风管道，白铁风管，不锈钢通风管道，镀锌通风管道，螺旋通风管道，环保通风设备，铁皮通风管道，消防排烟管道，共板法兰风管、角钢法兰风管及风管配件，保温材料、暖通辅材等产品。

- 1.设计独特：通风管道的开口上安装了烟气止回阀和防火隔离门，可以有效防止串味和串火。
- 2.造价低：通风管道与传统砖砌通风道比，能节约工程造价40%左右；
- 3.设计灵活：通风管道加工可根据预留洞的大小，随时调整管道的规格尺寸；
- 4.质高强：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，通风管，能大幅度降低建筑物的承受荷载；

通风管道技术优势大致表现如上文所述，即主要体现为：设计独特、造价低、设计灵活、质高强这四个方面。随着风管日后不断地发展，相信还有更多的优势被开发出来服务大众。

普安达暖通(图)-排烟风管-宣城风管由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。宣城普安达暖通环境工程有限公司(www.padfg.com)为客户提供“通风管道、螺旋风管”等业务，公司拥有“通风管道、螺旋风管”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在安徽宣城有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：经理。