

配电柜控制柜 泽美电气 六安控制柜

产品名称	配电柜控制柜 泽美电气 六安控制柜
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

产品详情

框架式双电源控制柜使用范围相关介绍

今天泽美电气小编来介绍一下框架式双电源控制柜的使用范围，方便大家更加了解它的具体使用，再选购。

框架式双电源控制柜适用于商业及民用设施：现代化建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防、照明等电气控制与保护系统；远程控制照明系统；医院；信息处理中心（银行、市政等）；电信通讯机房；商业大楼（大型购物中心、超级市场、超市等）。

双电源控制柜双电源自动转换开关操作设置及注意事项

备用电压显示值校准设置方式与上面同样，当闪烁显示220后回车储存。

双电源转换开关转换到双分位置延迟范围应该是在 $0-80 \times 0.02S$ ，等到闪烁显示值在045即可按下回车储存。

双分位置反馈信号设定ON有/OF无信号，六安控制柜，这里需要设置成OF所以需要等待闪烁显示出OF按下回车储存。

如想了解更多的双电源控制柜详情，配电柜控制柜，欢迎致电泽美电气进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

因为断路器的分励机构没有复位而导致双电源自动开关不转换，因此要对机械联锁装置进行检查，控制柜生产厂，确保不存在松动和卡滞等现象。

时间继电器不动作的话也会出现不转换，所以对继电器的线圈电压进行检查看看是不是正常的比较好。

双电源自动转换开关的备用电源没有电压，使它不能自动转换同时检查备用的电源电压状态确认是否正常并且熔断器没有熔断。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

配电柜控制柜-泽美电气(在线咨询)-六安控制柜由铜陵泽美电气科技有限公司提供。“智能无负压供水设备,消防泵自动巡检控制设备,消防泵控制设备”就选铜陵泽美电气科技有限公司(www.zemeikj.com)，公司位于：安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼，多年来，泽美电气坚持为客户提供好的服务，联系人：查先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泽美电气期待成为您的长期合作伙伴！