

苏州绝缘手套执行标准及试验周期

产品名称	苏州绝缘手套执行标准及试验周期
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

绝缘手套执行标准及试验周期

铤和劳保网 / 2019-04-19

绝缘手套

又叫高压

绝缘手套，是用天

然橡胶制成，用绝缘橡胶或乳胶经压

片、模压、硫化或浸模成型的防护手套

，主要用于电工作业，起到对手或者人体的保护

作用的劳保用品。绝缘手套可防电，防水、耐酸碱、防化、防油。

清洁和干燥：当绝缘手套变脏时，要用肥皂和水温不超过65摄氏度的清水冲洗，然后干燥并涂上滑石粉。洗后如发现仍然沾附有像焦油或油漆之类的混合物，请立即用清洁剂清洁此部位(但清洁剂不能过多)然后立即冲洗掉，并按照上述办法处理。

绝缘手套执行标准

选择绝缘手套首先需要确定带电环境的最大电压，然后选择合适等级的绝缘手套，当然选择绝缘手套时，厚度也可以作为参考标准，优质的绝缘手套厚度一定要达标。

绝缘手套在使用前需要进行预防性测试，以保证操作人员安全万无一失，通常是每半年进行一次。尤其是长时间未使用或是超过保质期的绝缘手套，进行预防性测试是必须的，检测合格后方可使用。

(1) 用户购进手套后，如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。

(2) 在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。

(3) 作业时，应将衣袖口套入筒口内，以防发生意外。

(4) 使用后，应将内外污物清洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地上。

(5) 应储存在干燥通风室温-15 至+30 相对湿度50%至80%的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20厘米以上。避免受酸、碱、油等腐蚀品物质的影响,不要露天放置避免阳光直射，勿放于地上。

(6) 使用6个月必须进行预防性试验。

绝缘手套试验周期

经常使用的绝缘手套应至少每隔6个月就测试一次，偶尔使用的手套需在每次使用后测试！在任何情况下，保存在仓库中的绝缘手套应该至少每隔12个月就测试一次，间隔时间不能超过12个月。

绝缘手套也是有保质期的，并且保质期是18个月，使用6个月必须进行预防性试验，保证使用的安全。并不是到期的绝缘手套就不能使用，超出保质期的绝缘手套只要是预防性试验通过，还是可以继续使用的。

在使用过程中绝缘手套必须要在干燥的状态下使用，如果手套含有水分则会对绝缘体的体积电阻与表面电阻值大大降低，甚至破坏绝缘性能。