

# 镇江高压绝缘个人手部防护劳保手套国家劳保产品质量服务

产品名称	镇江高压绝缘个人手部防护劳保手套国家劳保产品质量服务
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

检测项目：安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测

高压绝缘个人手部防护劳保手套国家劳保产品质量检测中心:压机器操作员及电气现场服务技术人员使用。

采用进口天然橡胶试验电压：交流电25,000V高压保护：\*高电压交流21,750V加强的耐用性，舒适性和机械强度表面光滑精整达到或超过现行Q/12HG6095-2011标准，IEC60903-2002标准

1、绝缘手套规格：2.5kv绝缘手套、5kv

绝缘手套、10kv绝缘手套、12kv绝缘手套、25kv绝缘手套、35kv绝缘手套

2、绝缘手套用途：使佩戴者的双手与带电体绝缘，防止触电的个人防护用品。

3、35KV绝缘手套使用要求：

不要把安全帽歪戴，也不要帽沿戴在脑后方。否则，会降低安全帽对于冲击的防护作用。

安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度。这样不至于被大风吹掉，或者是被其他障碍物碰掉，或者由于头的前后摆动，使安全帽脱落。

安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外，有的还开了小孔通风。但在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样做将会使帽体的强度降低。

在使用绝缘手套时，应按《电业安全工作规程》（DL408-91和DL409-91）中的有关规定进行。绝缘手套的试验每6个月一次，试验电压（交流）高压绝缘手套是9kV，泄漏电流(9mA；低压绝缘手套试验电压是2.5kV，泄漏电流(5mA。不符合要求时，应立即停止使用。

#### 4、35KV绝缘手套特点：

用绝缘橡胶片模压化成型的五指手套，质地柔软，耐曲折，兼备高性能的电气绝缘强度和机械强度，同时具备良好的弹性和耐久性，将手部的不适应感和疲劳降低到\*\*\*小程度。。适合于电力工业以及工矿企业中操作高低压电力设备时戴用。这种手套在使用电压1000V以上的高压区作业，只能作辅助安全防护用品，不得接触有