

池州消防巡检柜 铜陵泽美电气科技 智能消防巡检柜

产品名称	池州消防巡检柜 铜陵泽美电气科技 智能消防巡检柜
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

产品详情

双电源控制柜双电源自动转换开关操作设置及注意事项

双电源开关备用欠压阈值设置范围应该要在160-180V，消防巡检柜生产，而且要等闪烁显示是“180”的时候再按下回车按钮进行数据储存。

双电源转换开关工作方式设置都有AA自投自复、NA互为备用、NN自投不自复，当闪烁指示灯显示出AA后即可按下回车储存。

如想了解更多的双电源控制柜详情，消防巡检柜厂家，欢迎致电泽美电气进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

双电源控制柜产品概述

双电源切换柜，是消防巡检柜、消火栓柜、喷淋柜、消防水泵、消防控制中心、消防排风机等消防设备的用电提供电源保障；该柜配有一主一备两路电源，保障在发生火灾时主路电源（市电）因火灾原因而中断，池州消防巡检柜，立即切换到备用应急电源，为所有消防设备提供可靠用电，保障消防设备正常运行，保障人民的生命和财产安全。如想了解更多的双电源控制柜详情，智能消防巡检柜，欢迎致电泽美电气进行咨询。

不动作但控制器灯亮：

如果不能进行手动分合闸的话，此刻我们应该先将电源断开采用手柄来操作转换动作，这样做的目的是检查双电源转换开关的本身是不是正常，当发现设备自身是正常的而且两边都是处于导通状态的情况下，则可以确定其控制器存在故障建议更换双电源自动转换开关的控制器。还有一种现象就是手动状态下不可以操作分合闸的时候，通常来说就是输出继电器已经损坏了。再有就是在手动状态正常的时候，需要将双电源转换开关转换到自动状态，并且电源指示灯亮但是任然不动作说明需要更换控制器。如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

池州消防巡检柜-铜陵泽美电气科技-智能消防巡检柜由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公司（www.zemeikj.com）位于安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泽美电气在其它中享有良好的声誉。泽美电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。泽美电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。