

衢州白铁管道加工 白铁管道加工厂 涵顺通风

产品名称	衢州白铁管道加工 白铁管道加工厂 涵顺通风
公司名称	杭州涵顺通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区东方世贸城
联系电话	18268813902

产品详情

通风工程是送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程统称。通风喷油工程、净化工程、湿帘墙降温工程、无尘洁净工程、喷油净化工程、脉冲除尘工程、木工车间除尘工程、旋风除尘工程、环保空调工程、中央空调工程、废气净化工程、流水线工程。

通风机(fan)是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。通风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气和推进等。通风机的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。通风机已有悠久的历史。中国在公元前许多年就已制造出简单的木制碓谷风车，它的作用原理与现代离心通风机基本相同。

管道部件1、风管和配件可拆卸的接口，不得装设在墙和走道楼板内。

2、支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应准确、牢固可靠，埋入部分不得油漆，白铁管道加工报价，并应支除油污。不保温支、吊、托架间距如无设计要求应遵照下列执行。

1) 水平安装：风管直径或大边长小于400mm，间距 $\leq 4m$ ；大于或等于400mm，白铁管道加工厂家，则间距 3m。

2) 垂直安装：间距 $\leq 4m$ 但每根立管的固定件应大于等于2个。

3) 保温管应符合设计要求。

4) 支、吊、托架不得设置在风口、阀门、检视门外。吊架不得直接吊在法兰上，并在适当处设防止摆动的固定点。

5) 防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设吊支架。

6) 法兰的垫料厚度宜为3—5mm，垫料不得凸入管内。连接法兰的螺栓，白铁管道加工厂，其螺母应在同一侧，材质按设计要求进行。

7) 风管水平安装，水平度应 $\leq 3/1000$ ，总偏差应 $\leq 20\text{mm}$ 。风管垂直安装，垂直度应 $\leq 2/1000$ ，总偏差应 $\leq 20\text{mm}$ 。人防出墙风管按人防要求作坡度。

8) 风管的阀类调节部位应安装在便于操作的部位，阀板应顺气流方向插入，衢州白铁管道加工，防火阀安装位置应正确，易熔件应在系统安装后装入。

9) 各类风口安装应平整，位置准确，转运部分应灵活，与风管连接应牢固。

10) 柔性短管安装松紧适当，不得扭曲。

通风工程具有改善生产车间空气条件、保护作业人员健康、提高劳动生产率的重要作用，在建设项目评价或职业卫生事故处理过程中均需对职业病危害防护设施中的通风工程进行的评价。目前对通风工程的评价方法还处于摸索阶段，没有可执行的国家标准。本文介绍建设项目评价和职业卫生事故处理过程中通风工程评价的部分实用方法。

1 职业病危害预评价 职业病危害预评价中通风工程评价的内容是分析可行性研究报告中提出的相应通风工程的设置状况，评价拟设置通风工程的合理性与符合性，并提出针对性的通风工程设置建议。

工作切入点是可行性研究报告中提出的相应通风工程的设置状况。

衢州白铁管道加工-白铁管道加工厂-涵顺通风(推荐商家)由杭州涵顺通风工程有限公司提供。杭州涵顺通风工程有限公司(www.hstfgc.cn)是从事“环保设备,消防风机,铝合金制品,保温材料,五金机电,通风管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：钟祖平。