

广水市电缆桥架 襄阳鑫慧宸 镀锌电缆桥架

产品名称	广水市电缆桥架 襄阳鑫慧宸 镀锌电缆桥架
公司名称	襄阳鑫慧宸电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园A11-1幢
联系电话	15391571919

产品详情

桥架直线段之间、直线段与弯通、变径直通之间的连接件，镀锌电缆桥架，应采用桥架制造厂配套的连接件。连接件薄钢板厚度不应小于桥架薄钢板厚度。接口应平整，无扭曲、凸起和凹陷，连接用的半园头镀锌螺栓，半园头应在桥架内侧，螺栓长度适当，拧紧之后，露出长度以2~5牙为宜。水平安装的桥架，其直线段的连接头，应尽量设在两个支吊架之间的1/4左右处。

电缆桥架的安装位置：桥架水平敷设时，距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时，为了散热、维护以及防干扰的需要，桥架层间应留有一定的距离。电缆桥架在与各种管道平行敷设时，其净距应符合有关的规定。根据建筑平面布置图，结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修，以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的很佳路由。在室内，尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设，梯式电缆桥架，如许利用综合管廊架设时，则应在管道一侧或上方平行架设，电缆桥架规格，并考虑引下线 and 分支线尽量避免交叉，如无其它管架借用，广水市电缆桥架，则需自设立(支)柱。

桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地；每段桥架之间的接地跨接采用编织铜线。

桥架经过建筑物的变形缝时，桥架本身应断开，槽内用连接板搭接，不需固定。保护地线和槽内导线应留有补偿余量。直线段钢制桥应认真执行安全施工规章制度加强对施工人员管理，落实安全施工技术措施，检查和督促施工人员安全作业，做到安全、文明施工。

广水市电缆桥架-襄阳鑫慧宸-镀锌电缆桥架由襄阳鑫慧宸电气有限公司提供。襄阳鑫慧宸电气有限公司（www.xyxhcdq.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！