

立式控制柜 泽美电气 池州控制柜

产品名称	立式控制柜 泽美电气 池州控制柜
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

产品详情

双电源控制柜双电源自动转换开关操作设置及注意事项

双电源开关备用欠压阈值设置范围应该要在160-180V，立式控制柜，而且要等闪烁显示是“180”的时候再按下回车按钮进行数据储存。

双电源转换开关工作方式设置都有AA自投自复、NA互为备用、NN自投不自复，池州控制柜，当闪烁指示灯显示出AA后即可按下回车储存。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

双电源控制柜双电源切换开关的特点

具有短路、过载保护功能，过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能。

具有操作电机智能保护功能。

本装置带有消防控制电路，当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器，两台断路器都进入分闸状态。

留有计算机联网接口，以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

不动作但控制器灯亮：

如果不能进行手动分合闸的话，此刻我们应该先将电源断开采用手柄来操作转换动作，这样做的目的是检查双电源转换开关的本身是不是正常，自动控制柜，当发现设备自身是正常的而且两边都是处于导通的情况下，控制柜定制，则可以确定其控制器存在故障建议更换双电源自动转换开关的控制器。还有一种现象就是手动状态下不可以操作分合闸的时候，通常来说就是输出继电器已经损坏了。再有就是在手动状态正常的时候，需要将双电源转换开关转换到自动状态，并且电源指示灯亮但是任然不动作说明需要更换控制器。如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

立式控制柜-泽美电气(在线咨询)-池州控制柜由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公司(www.zemeikj.com)位于安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泽美电气在其它中享有良好的声誉。泽美电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。泽美电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。