

排烟防火阀 防火阀 立业空调

产品名称	排烟防火阀 防火阀 立业空调
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

随着科技的发展，许多高新科技产品相继投入市场并且得到广泛运用，防火阀，70度防火阀也是相同，它可以有用提高人们居住环境和生活品质。选用70度防火阀有以下几关键：

关键一、70度防火阀选用首要操控参数为规格等。

关键二、选用70度防火阀阀门时应注意阀门的功能，如常开仍是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、信号输出、远距离操控等要求。

关键三、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

一，防火阀通常能够装置于空调设备如新风机组，防火阀空调机组等出风口的送风主风道上。

二，能够装置于风道穿越防火分区时。

三，装置于风道穿越建筑构造的伸缩沉降缝时。

四，当风道在无法防止的状况下，穿越的车间或房间时。

除此之外，我们还应该了解到的是防火阀是用来阻断来自火的烟气及火焰经过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完好性请求的阀门，为了将火灾惹起的损失减少到尽量小水平，70度防火阀，就必需采取有效的防火，防排烟措施，以控制火势蔓延，排烟防火阀，而防火阀在通风，空调及防排烟系统中的合理设置，则起到了重要的作用。

防火阀应契合哪些要求：防火阀应设在防烟分区所构成的储烟仓内，走道内防火阀应设置在其净空高度的1/2以上，当设置在侧墙时，280度防火阀，其近的边沿与吊顶的距离不应大于0.5m，火灾时由火灾自动报警体系联动打开排烟区域的排烟阀或防火阀，应在现场设置手动打开设备。

防火阀的设置宜使烟流方向与人员分散防火阀方向相反，防火阀与邻近安全出口相邻边沿之间的水平距离不应小于1.5m，每个防火阀的排烟量不应大于容许排烟量。

防火阀的设置宜使烟流方向与人员分散方向相反，防火阀与邻近安全出口相邻边沿之间的水平距离不应小于1.5m，每个防火阀的排烟量不应大于容许排烟量。

非关闭吊顶的吊顶开孔率不应小于吊顶净面积的25百分之，且应均匀安置，排烟体系与通风，空气调节体系宜分隔设置，当合用时，应符合排烟体系的要求。

德州立业空调设备有限公司是一家专业生产消防风机，排烟防火阀，ccc风阀，螺旋风管的厂家，公司坐落于中央空调重镇德州市武城县鲁权屯镇科技创业园，面向全国销售消防排烟风机，3cf防火阀，排烟阀等产品，欢迎大家来电选购，

排烟防火阀-防火阀-立业空调(查看)由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司(www.liguotao.net)为客户提供“镀锌螺旋风管,不锈钢螺旋风管,角铁法兰,扁铁法兰,一体弯头”等业务，公司拥有“立业空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。