

YTPY消防排烟风机 排烟风机 汕头厂家

产品名称	YTPY消防排烟风机 排烟风机 汕头厂家
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

为了阻挡烟气进入楼梯间，要求在加压送风时，防烟楼梯间的空气压力大于前室的空气压力，YTPY消防排烟风机，而前室的空气压力大于走道的空气压力。根据公安部消防研究所的研究成果，HTFC消防排烟风机，本条规定了防烟楼梯间和前室、合用前室、消防电梯前室、避难层的正压值。给正压值规定一个范围，是为了符合工程设计的实际情况，更易于掌握与检测 为了防止楼梯间和前室之间、前室和室内走道之间防火门两侧压差过大而导致防火门无法正常开启，影响人员疏散和消防人员施救，本条还对系统余压值做出了明确规定。

排风系统应设置导除静电的接地装置；

2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑（室）内；

3 排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，排烟风机，不应暗设。

9.3.10 排除和输送温度超过80 的空气或其他气体以及易碎屑的管道，双速排烟风机，与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm，或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热；当管道上下布置时，表面温度较高者应布置在上面。

9.3.11 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70 的防火阀：

1 穿越防火分区处；

采用套管连接时，套管厚度不得小于风管板材的厚度； 4 无机玻璃钢风管的玻璃布必须无碱或中碱，层数应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 0243的规定，风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜。

检查数量：各系统按不小于30%检查。

检查方法：尺量检查、直观检查。

6.3.3 风管应按系统类别进行强度和严密性检验，其强度和严密性应符合设计要求或下列规定：

1 风管强度应符合现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ/T 141的规定。

2 金属矩形风管的允许漏风量应符合下列规定：

YTPY消防排烟风机-排烟风机-汕头厂家(查看)由德州宇特空调设备有限公司提供。德州宇特空调设备有限公司(www.dzxfkt.com)在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇特空调设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。同时本公司(www.dzxfkt888.com)还是从事新风换气机，全热回热交换器，全热回收新风换气机的厂家，欢迎来电咨询。