

# 矿用隔爆水袋 40L煤矿用隔爆水袋期待您的咨询

产品名称	矿用隔爆水袋 40L煤矿用隔爆水袋期待您的咨询
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	型号:GD40L 名称:矿用水袋 颜色:橘色
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

常用的型号有：30L，40L,60L,80L等等

矿用隔水袋及水槽:我公司严格按MT157的标准进行生产和检验的产品，具有阻燃、抗静电、承载力好、不渗漏、便于安装之功能,是煤矿井下有效阻止可燃气体、煤尘传播的可靠产品.规格齐全.有30L、40L、50L、60L、80L等国标水袋水槽，规格齐全！一、技术要求1、水袋、水槽应符合本标准的规定，并应按规定经检验合格后才能使用。2、水袋、水槽的规格尺寸应符合表1的要求，实际容水量不得小于公称容积。水分布特性应满足下列要求：(1)、水槽破碎所需压力(以静压表示)不得大于16kPa；水袋动作所需压力(以静压表示)不得大于12kPa；(2)、形成水雾的动作时间不得大于150ms；(3)、水雾持续时间：对水槽不得小于250ms，对水袋不得小于160ms；隔性能应符合下列要求：从源算起，火焰不得超过140m。

二、结构：YS水袋、长槽形、底部呈半圆缝合处粘结牢固、表面整齐光滑，YS水槽、呈长方形梯形、一次成型、表面光滑，如图2所示。三、使用方法1、水棚用水量：隔水袋（槽）棚分为集中式和分散式（根据布置方式而定）。集中式水袋（槽）棚的用水量按巷面种计算，主水棚不少于400L/m<sup>2</sup>，水棚不少于200L/m<sup>2</sup>；四、安装方式1、水袋（槽）棚的安装方式：可采用吊挂式或上托式，也可采用混合式；原则是：当受冲击力时，水容易泼出；布置应符合以下规定：断面S < 10m<sup>2</sup>时，NB/L × 100 ≥ 35%断面S < 10m<sup>2</sup>时，NB/L × 100 ≥ 50%断面S < 10m<sup>2</sup>时，NB/L × 100 ≥ 65%式中N-排棚上水袋（槽）个数，B-水棚迎风断面宽度，L-水棚所在水平巷道宽度；2、水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m，禁超1.8m，两个水袋（槽）之间的间隙不得大于1.2m，水袋（槽）边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m，水槽（袋）底部至顶梁的距离不大于1.6m，如大于1.6m，则须在该水袋（槽）的上方增设一个。