

pp排水管 闽台建材 台江排水管

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | pp排水管 闽台建材 台江排水管 |
| 公司名称 | 福建闽台建设发展有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泉州晋江市晋新路洋埭段中石油加油站旁（新世纪建材公司） |
| 联系电话 | 15359581550 |

产品详情

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，排水管道施工，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

建筑小区排水管材及接口及基础选用

1.排水管材应根据排水性质、成分、温度、地下水侵蚀性、外部荷载、土壤情况和施工条件等因素因地制宜就地取材，条件许可的情况下应优先采用埋地塑料排水管，并按下列规定选用：重力流排水管宜选用埋地塑料管、混凝土管或钢筋混凝土管；排到小区污水处理装置的排水管宜采用塑料排水管；穿越管沟、河道等特殊地段或承压的管段可采用钢管或铸铁管，若采用塑料管应外加金属套管（套管直径较塑料管外径大200mm）；当排水温度大于40度时应采用金属排水管或耐高温的塑料管；输送腐蚀性污水的管道可采用塑料管；位于道路及车行道下塑料排水管的环向弯曲刚度不宜小于8kN/平米，pp排水管，位于小区非机动车道及其它地段下塑料排水管的环向弯曲刚度不宜小于4kN/平米。

2.接口：塑料排水管道承插橡胶圈、粘接、熔接、卡箍等连接方式，应根据管道材料性质和管径大小选用。混凝土、钢筋混凝土管有橡胶圈、钢丝网水泥砂浆抹带、现浇混凝土套环和膨胀水泥砂浆等四种接口形式，应根据管口形式等因素确定；铸铁管可采用橡胶圈柔性接口和水泥砂浆接口；钢管应采用焊接接口；污水及合流排水管道宜选用柔性接口；当管道穿过粉砂、细砂层并在*地下水位下，或在设防烈度为8度设防区时，应采用柔性接口。

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企

业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，pvc排水管，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

现在城市的发展，地下管网四通八达，球墨铸铁管已经在市政给排水管材中占据的很重要的地位，那么应该如何选用这种管材呢？选用以后应该如何接呢？球墨铸铁管的小编给大家详细的分析一下。

建筑物内排水管道管材及接法

- 1.建筑物内排水管道管材应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件。
- 2.环境温度可能出现0度以下的场所应采用金属排水管；连续或经常排水温度大于40度或瞬时排水温度大于80度的排水管道，如公共浴室、旅馆等有热水供应系统的卫生间生活废水排水管道系统、高温排水设备的排水管道系统、公共建筑厨房及灶台等有热水排出的排水横支管及横干管等，应采用金属排水管或耐热塑料排水管。
- 3.压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或涂塑复合钢管。
- 4.对建筑标准要求较高的建筑、要求环境安静的场所，当普通塑料排水管道的水流噪声不能满足噪声控制要求时，应采取相应空气隔声或结构隔声措施，如选用的消声管材及管件、采用隔声效果好的墙体（实体墙、夹层轻质墙、有泡沫塑料填充的隔声墙等）、管道支架设橡胶衬垫、穿越楼板处管道外壁包缠消音绝缘材料、设置器具通气管等。
- 5.排放带酸、碱性废水的实验楼、教学楼或医院等选用塑料排水管材时，应注意废水的酸碱、化学成分对塑料管材质和接口材料的侵蚀。

福建闽台建设发展有限公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

现在城市的发展，地下管网四通八达，球墨铸铁管已经在市政给排水管材中占据的很重要的地位，那么应该如何选用这种管材呢？选用以后应该如何接呢？球墨铸铁管的小编给大家详细的分析一下。

一、消防给水管材及接法

- 1.管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管，架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管；埋地时应采用球墨铸铁管，自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。
- 2.采用钢管时压力小于等于2MPa时，*小壁厚有要求，详技术措施P274。
- 3.热浸镀锌焊接钢管分为普通钢管、加厚钢管、和无缝钢管，当系统压力小于等于1.0MPa时，可采用热浸镀锌焊接钢管；当系统压力在1.0-1.6间时，应采用热浸镀锌焊接加厚钢管；当系统压力大于1.6时应采用热浸镀锌无缝钢管。
- 4.当喷头为60度锥管螺纹时（NT），宜采用热浸镀锌无缝钢管。
- 5.管道接口：卡箍连接、螺纹连接、法兰和焊接。系统管道的连接镀锌钢管应采用槽式连接件（卡箍）

、螺纹或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时，可焊接连接。系统中管径DN小于等于80时，采用螺纹连接，管径DN大于80时，台江排水管，可采用卡箍连接、法兰连接或焊接。因卡箍连接要求的施工空间小，便于维修，是目前*的连接方式。

pp排水管-闽台建材(在线咨询)-台江排水管由福建闽台建设发展有限责任公司提供。福建闽台建设发展有限责任公司(www.fjmtjs.com)是从事“道路设施产品,管道,井盖,化粪池”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。