

# 大东区食品污水处理设备规格尺寸「在线咨询」

产品名称	大东区食品污水处理设备规格尺寸「在线咨询」
公司名称	天津市众迈环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双江道清大博雅2号楼2门602（注册地址）
联系电话	18222286919 18222286919

## 产品详情

### 应用领域

其主要处理手段是采用生化处理技术接触氧化法，组合一体化生活污水处理设备的设计主要是生活污水和与之类似的工业有机污水处理水质参数按一般生活污水水质计算，进水BOD5按200mg/L计。

主要的组成部分：1.水解酸化池；2.接触氧化池；3.杂质沉淀池；4.消毒处理；5.污泥好氧消化池。

### 1. 水解酸化池

该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理，将水中的废水进行一定的厌氧发酵，将污水的可生化性提高，这是对污水处理前比较重要的步骤，可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间，可以一定程度的提高污水处理的效率和减少消耗。

二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池并联运行，上升流速为0.3-0.4毫米/秒，排泥采用空气提至污泥池。（注WSZ0.5-5m<sup>3</sup>/h污泥自流到污泥池中）

(4)消毒池与消毒装置：消毒池按规范：“TJ14-74”标准为30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时。采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒池与消毒装置能根据出水量的大小不断改

变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的，需要其它装置可另行配制。（注：如用于工业污水

, 消毒池与消毒装置可以不要)

## 污水处理设备维护保养和注意事项

### (1) 注意事项：

- 1、 保证给污水设备供给稳定的电源；
- 2、 保证设备配电柜及支架表面干燥；
- 3、 保证一体化设备上方不承受重物；
- 4、 停止进水时的注意事项：当停水时间超过一星期时，其中按以上程序间歇进气充氧的情况下，池内的生物膜会不断消瘦，所以必须在池内投加氮、磷、钾配比的营养源，每投加一次可继续维持一星期，但不能停止供养。

### (2) 日常维护与保养

- 1、 风机润滑系统的检查：日常检查油箱内的贮油量是否低于zui低刻线，如机油不足请加机油。日常检查机油是否混入水分等污物而变质，如变质请及时更换机油；日常检查油过滤器。日常检查滴油嘴的滴油情况是否正常，如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗。
- 2、 风机空气滤清器的检查：日常检查空气滤清器是否脏了，如脏了可卸下空气滤清器，旋开蝶型螺母，拿开盖子，清洗过滤海绵。（卸滤清器是注意不要把脏物掉进风机主机内）
- 3、 三角带的检查：风机运行一段时间后，三角带会伸长，这时要将风机的固定螺栓松开，移动电机，拉紧三角带到合适位置后再将电机固定螺栓紧住，并注意电机皮带轮和风机皮带轮的断面要在同一平面上。同时检查一下两皮带轮的顶紧螺栓是否松掉，如松了请紧住。
- 4、 日常检查有无漏油、漏气的部位并修理之，如不能修理请立即通知生产厂家。
- 5、 日常清理风机房，保持清洁，通风良好。
- 6、 经常检查风机及电机的运行情况，如发现噪音、温度不正常时要及时停机检修。
- 7、 投入正常运行后必须保证进水的水量、水质平稳，不可有较大的变化冲击。如果遇到突然停水，即无污水进设备或水出不去，将运行程序设在自动运行上，这时设备能根据水位自行控制运行程序，按照规定充氧量进行自动间歇充氧，食品污水处理设备，保证生物膜不受任何影响。如超过12小时，生物膜就会逐渐缺少营养而消瘦。处理的办法是从断水的第二天开始就要向池内适当投加些营养物，如复合肥、人粪等，每隔二天投一次，投加量一般为一立方污水投加复肥1-1.5公斤左右或人粪8公斤左右。

大东区食品污水处理设备规格尺寸「在线咨询」由天津市众迈环保设备科技有限公司提供。天津市众迈环保设备科技有限公司（[www.tjzmbh1.com](http://www.tjzmbh1.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众迈环保——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区双街镇双江道清大博雅2号楼2门602，联系人：秦经理。同时本公司（[www.tjzmbh11.cn](http://www.tjzmbh11.cn)）还是从事徐州一体化污水处理设备，合肥一体化污水处理设备，福州一体化污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。

