

CSB蓄电池HR1234W F2 12V7AH厂家出售

产品名称	CSB蓄电池HR1234W F2 12V7AH厂家出售
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	80.00/只
规格参数	品牌:CSB 型号:R1234W 产地:台湾
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

CSB蓄电池HR1234W F2 12V7AH厂家出售

1、直流母线电压过高或过低

(1)故障现象

中央音响信号“警铃”响;直流母线故障”光字牌亮;直流母线电压指示偏离允许值。

(2)故障处理

- 1、检查电压监察装置的电压继电器动作是否正确。 CSB???
- 2、观察充电器装置输出电压和直流母线绝缘监视仪表显示，或用万用表测量母线电压，综合判断直流母线电压是否异常。
- 3、调整充电器输出使直流母线电压和浮充电流恢复正常。

4、若直流母线电压异常，系充电器装置故障引起，则应停用该充电器，倒换为备用充电器运行。

2、直流系统接地

中央音响信号“警铃”响;“直流母线故障”光字牌亮;直流系统绝缘监视装置的“绝缘降低”指示灯亮;测量直流母线正、负极对地电压，极不平衡。

为防止一点接地后又出现另一点接地，引起保护误动或拒动，或造成两极接地短路，烧坏蓄电池，故必须迅速消除直流系统一点接地故障。寻找接地点的方法、

原则和顺序如下：

1、寻找接地点的方法。采用瞬时停电法寻找接地点，即瞬时拉开某直流馈线的开关，又迅速合上(切断时间不超过3s)。拉开时，若接地信号消失，且各极对地电压指示正常，则接地点在该回路电。

2、寻找接地点的原则：

对于双母线的直流系统，应先判明哪一母线发生接地;

按先次要负荷后重要负荷、先室外后室内顺序检查各直流馈线，然后检查蓄电池、充电设备、直流母线;

对次要的直流馈线(如事故照明、信号装置、合闸电源)采用瞬停法寻找，对不允许短时停电的重要馈线(如跳闸电源)，应先将其负荷转移，然后再用瞬停法寻找接地点。

3、寻找接地点按以下顺序进行：

1)、判明接地极性和接地程度。利用直流绝缘监察装置测量正、负极对地电压。绝缘良好时，正、负极对地电压相等或均为零;若正极对地电压升高或等于母线电压，负极电压降低或等于零，则为负极绝缘降低或接地;反之，为正极绝缘降低或接地。

2)、检查检修设备或刚送电设备的直流馈线回路是否接地。

- 3)、检查直流照明和动力回路是否接地。
- 4)、检查闪光装置、直流绝缘监察装置回路是否接地。
- 5)、检查控制、信号回路是否接地(先停用有关保护)。
- 6)、检查充电装置和蓄电池是否接地。
- 7)、经上述检查未找出接地点，则为母线接地。

3、充电器装置故障

充电器的常见故障有：

1、装置输出发生过电压与过电流。当装置输出发生过电压与过电流时，装置能够自动保护并发出声光报警信号。此时，应将电压、电流调节旋钮旋转至零位，按动两次报警、保护复归按钮，再重新调节电压、电流调节旋钮，使电压或电流达到实际使用值。

2、交流输入故障。当输入交流出现故障时，装置能够自动保护并发出声光报警信号。

此时，应拉开装置输入电源开关，解除装置的警铃声响，待输入交流故障排除后，再合上电源开关，按正常操作程序重新启动装置。

3、熔断器熔断。当装置整流变压器T的一次保护熔断器(或二次保护熔断器)熔断时，装置能够自动保护，并发出声光报警信号。此时，应拉开交流输入电源开关，查找熔断器熔断原因。排除故障后，更换与原熔断器容量相同的熔体，按正常操作程序重新启动装置。

4、装置达不到额定标称电压。当装置达不到标称额定电压时，步检查装置三相交流输入的相序是否与装置要求相符;第二步检查整流变压器二次电压是否满足要求(即 $U=1.35U_z$ 。其中 U_z 为直流输出电压， U_2 为整流变压器输出电压，1.35为三相整流系数);第三步检查6路脉冲波形是否正常;第四步检查整流主电路6只晶闸管有无损坏。CSB???