

# 轴流消防高温排烟风机 苏州 排烟风机

产品名称	轴流消防高温排烟风机 苏州 排烟风机
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

## 产品详情

除通向避难层错位的疏散楼梯外，建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。【图示1】除住宅建筑套内的自用楼梯外，地下或半地下建筑（室）的疏散楼梯间，排烟风机，应符合下列规定：

1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑（室），其疏散楼梯应采用防烟楼梯间【图示2】；其他地下或半地下建筑（室），其疏散楼梯应采用封闭楼梯间【图示3】。

2 应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外，确需在隔墙上开门时，应采

建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定：

2当采用合用前室时，楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。

3当采用剪刀楼梯时，其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯

设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑，如顶层局部升高，消防高温排烟风机，当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m<sup>2</sup>时，消防排烟风机，高出部分可设置1部疏散楼梯，但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口，且上人屋面应符合人员安全疏散的要

一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用封闭楼梯间

轴流消防高温排烟风机-苏州(在线咨询)-排烟风机由德州宇特空调设备有限公司提供。德州宇特空调设备有限公司(www.dzxfkt.com)有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宇特空调设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.dzxfkt88.com)还是从事斜流风机，低噪声斜流风机，GXF高效低噪声斜流风机的厂家，欢迎来电咨询。